




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 001606/20

Nr dokumentu: DZ/100/2020

Wasz Znak:

Data: 21.02.2020r

***Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont kotła WR-25 nr 1.***

**Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:**

Nawiązując do Państwa odpowiedzi dotyczącej czyszczenia wszystkich komór wyjaśniamy, że nie ma możliwości wyczyszczenia mechanicznego komory górnej ekranu przedniego i komory górnej ekranu tylnego ze względu na brak dostępu. Proponujemy Państwu przed alkalicznym gotowaniem kotła płukanie komór wodą sieciową i odprowadzenie pozostałości po płukaniu do kanalizacji. Prosimy o akceptację takiego rozwiązania. Prosimy o akceptację takiego rozwiązania.

***Odpowiedź: W zakresie czyszczenia mechanicznego komór informujemy, że czyszczeniu będą podlegać tylko te komory, które posiadają rozkręcane wyczystki. Pozostałe komory, których producent nie przewidział do otwarcia nie będą podlegać czyszczeniu.***

**PREZES Zarządu  
DYREKTOR  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**

**Rudolf Widziński**

Grzegorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108  
Renata Uramowska-Słuszniaik tel. kont. /32/335 0 104,  
kopia DZ, ZC-1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN