

Piła, 07.04.2023 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 10/2023, o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Modernizacja kotła wodnorurkowego typu WR-5-022 w kotłowni KR-Kaczorska w Pile”, prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. (zwanego dalej „Regulaminem”), w trybie otwartym

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem Wykonawcy, dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonym w dniu 05.04.2023 r., Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. – udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ w trybie § 15 ust. 5 i 7 Regulaminu, w sposób opisany w rozdziale XI SWZ.

Poniżej zamieszczono treść zapytania (*wyróżnionej kursywą*) wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią. Na stronie 2. opisano dokonaną przez Zamawiającego zmianę treści SWZ.

### Zapytanie z dnia 05.04.2023 r.:

*W świetle otrzymanych odpowiedzi Oferent składa zapytanie:*

- 1. Ponieważ Zamawiający oczekuje wysokiej sprawności kotła powyżej <84%, czy Zamawiający wyraża zgodę na modernizację kotła w technologii ścian szczelnych?  
Nasz komentarz: Zamawiający oczekuje wykonania pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej kotła obejmującej: część ciśnieniową, obmurza, podestów, konstrukcji, armatury, rurociągów i pozostałych zespołów kotłowych wraz z izolacją, a także z instalacją elektryczną i AKPiA – czyli całego kotła, co zdaniem Oferenta wykonanie dla kotła tradycyjnego wiąże się z długim terminem realizacji i wysoką ceną.*
- 2. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na modernizację kotła w technologii ścian szczelnych, wówczas wnosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 28.04.2023 r.*

### Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza modernizację kotła w technologii ścian szczelnych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekonomizera na instalacji odprowadzania spalin z kotła, w celu spełnienia warunku wymaganej sprawności kotła.

Ad. 2

Zamawiający zgadza się na przesunięcie wymaganego terminu składania ofert na **21.04.2023 r.** W związku z tym Zamawiający wprowadza zmianę w treści SWZ. Zmianę tę szczegółowo opisano poniżej – w punkcie pn. „Zmiana treści SWZ”.

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale IX pkt 1 i 2 SWZ – na następującą:

**„IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Termin składania ofert upływa dnia **21 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00**. Do tego czasu oferty pozostaną zaszyfrowane i nie będą dostępne do wglądu dla Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:05, poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.”

Treść punktu trzeciego pozostaje bez zmian.

Piła, 7 kwietnia 2023 r.

**PROKURENT**

Waldemar Korteczka

PREZES ZARZĄDU

.....  
Marek Bieniek  
(Zamawiający)