



Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8  
doseparatora jednocanalowego  
w szafce energetycznej  
przy tłoczni gazu 2

Kabel YnTKsy 4x2x0,8  
do GazMotoru 2  
w rurze DVK Ø 50/40 450N

Kabel YnTKsy 4x2x0,8  
do GazMotoru 1  
w rurze DVK Ø 50/40 450N

Kabel Yntksy 1x2x0,8  
do tłoczni gazu 1

Zakres opracowania

Budynek  
tłoczni 1

Istniejąca drabinka kablowa

Kanalizacja kablową  
do centrali SAP  
pętla nr 3  
F/FTP pe4x2 awg23

Box z  
łączówką LSA

LEGENDA

|  |   |
|--|---|
|  | Optyczna czujka dymu DOR 4046   |
|  | Optyczna czujka dymu DOR 4046 ze wskaźnikiem zadziałania montowana nad sufitem podwieszanym |
|  | Optyczna czujka dymu DOR 4046 ze wskaźnikiem zadziałania montowana pod podłogą techniczną   |
|  | Moduł kontrolnowielowejściowy EWK-4001  |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL-4001  |
|  | Adapter linii bocznej ADC-4001M   |
|  | Separator jednocanalowy typu 9167/13-11-00s firmy STHAL                                     |
|  | Czujka dymu w wykonaniu iskrobezpiecznym DUR-40Ex   |
|  | Uniwersalna czujka ciepła w wykonaniu iskrobezpiecznym TUN-38Ex                             |
|  | Zakres rozbudowy  |



PHU LANDAM  
Adam Lanica  
64-113 Osieczna  
ul. Witosa 12  
tel. 605 828 505

PROJEKT  
WYKONAWCZY

OBIEKT  
Zabezpieczenie przeciwpożarowe stref  
wybuchowych oraz urządzeń powiązanych

ADRES  
Zakład Zagospodarowywania Odpadów w  
Trzebani gmina Osieczna

INWESTOR  
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o  
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno

RYSUNEK  
Rzut budynku energetycznego wraz  
z Tłocznią 1  
-rozmieszczenie elementów SSP

PROJEKTANT  
mgr inż. Adam Lanica  
Uprawnienia CNBOP  
KNP21/103/2013

|        |              |         |      |
|--------|--------------|---------|------|
| BRANŻA | teletechnika | SKALA   |      |
| DATA   | 08.2022      | NR RYS. | IT.2 |