



Golub-Dobrzyń, 16.12.2021 r.

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 00-03, fax 56 683 52 76
NIP 5030037022 REGON 871118589

SG.2710.7.3.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości.**

Pytanie nr 1: Prosimy o podanie typu rolet i wielkości otworów?

Odpowiedź:

Rolety zaplanowane to rolety wewnętrzne wolnowiszące ze sterowaniem elektrycznym z materiału o przepuszczalności światła od 35-65% (kolorystyka i stopień przepuszczalności do ustalenia z Inwestorem), z zastrzeżeniem iż w pomieszczeniach nr 16 i 17 dodatkowo sterowanie z pilota. Wymiary otworów okiennych do zakrycia roletami przedstawiają się następująco (należy uwzględnić poszerzenie na boki o około 5cm z każdej strony oraz około 10-15cm na wysokości) (szer. x wys.):

- 2 szt. - 176 x 221cm -sterowanie elektryczne
- 6szt. - 246 x 171 cm -sterowanie elektryczne
- 2szt. - 246 x 221 cm -sterowanie elektryczne
- 5szt. - 246 x 221 cm -sterowanie zdalne (pilot)

Pytanie nr 2: Ile roślin (donic) należy przyjąć na wyposażenie sekretariatu? Wszystkie rośliny mają być sztuczne?

Odpowiedź:

Na wyposażenie sekretariatu należy przyjąć min. 3 rośliny sztuczne.

Pytanie nr 3: Prosimy o podanie wymiarów ściany mobilnej? Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Wymiary ściany mobilnej to 384 cm szerokość i 250 cm wysokość.
Pozycja została dodana do zaktualizowanego przedmiaru.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektu umowy i wystawienia 1 faktury częściowej?

Odpowiedź:



Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy

Pytanie nr 5: Jaki wymiar mają mieć maty wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne? Czy mają to być maty systemowe?

Odpowiedź:


Maty wejściowe mają być systemowe, dostosowane odpowiednio do światła drzwi oraz do obiektów użyteczności publicznej.

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP informuje, że **zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert**. Nowy termin składania ofert to: **21 grudnia 2021 r. do godz. 12:00**, termin otwarcia ofert to: **21 grudnia 2021 r. do godz. 12:30**.

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Uwaga:

Zmianie uległ również przedmiar (kosztorys nakładczy (1)). W pozycji 66 zwiększono ilość sztuk z 12 do 15 szt. oraz dodano pozycję dot. ściankę mobilną -pozycja 67. Numeracja pozostałych pozycji przesunęły się o jeden.


Z op. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta