

ZPK.271.3.2024

WYJAŚNIENIE NR 1 do SWZ

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl”

Działając na zasadzie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) udzielam odpowiedzi do treści SWZ.

Pytanie Nr 1

Zamawiający opisał w SWZ „W ramach modernizacji oświetlenia zostaną zamontowane oprawy posiadające trzy certyfikaty tj. ENEC, ENEC PLUS i certyfikat ZD4i, który będzie umożliwiał współpracę oprawy z systemem zdalnego sterowania mocą (zmniejszenie mocy w określonej porze/czasie pracy) „czy w związku z przytoczonym zapisem oferowane oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wyposażone jedynie w gniazdo umożliwiające podłączenie sterownika współpracującego z systemem sterowania czy oprawa musi zostać w taki sterownik wyposażona tak aby w przyszłości gdy Zamawiający zdecyduje się na zainstalowania systemu sterowania nie było konieczności doposażenia opraw w dodatkowe sterowniki.

Ad. 1

Oprawy muszą być wyposażone w sterowniki (zgodnie z Regulaminem Rządowego Programu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”)

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów ENEC, ENEC PLUS i ZD4i ?

Ad. 2

Wymaga na odbiór końcowy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie weryfikował możliwość współpracy zaproponowanych opraw oświetlenia ulicznego z systemu sterowania?

Ad. 3

Nie dotyczy postępowania

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się wiążące przy składaniu ofert i ich ocenie.

Wójt Gminy
/-/mgr Niedbała Piotr