

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Remont i budowa placu zabaw na Ogródku Jordanowskim”*

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytania z dnia 16.01.2023 r.**

**Pytanie nr 1.** Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie konstrukcji wszystkich urządzeń zabawowych z profili metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści wykonanie konstrukcji wszystkich urządzeń zabawowych z profili metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

**Pytania z dnia 17.01.2023 r.**

**Pytanie nr 1.** Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kilka aspektów związanych ze specyfikacją rzeczzonego postępowania oraz przełożenia te same specyfikacji na dobór odpowiednich urządzeń. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ o zapis dotyczący przedłożenia kart technicznych i certyfikatów urządzeń, które oferenci mają zamiar dostarczyć i zamontować po podpisaniu umowy z Zamawiającym. „W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: kart technicznych dla wszystkich urządzeń zabawowych, które mają być wbudowane; kopii certyfikatów na zgodność urządzeń zabawowych z aktualną normą PN – EN 1176. Certyfikaty muszą być wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki wydającej akredytację spełniającej wymagania w zakresie akredytacji określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008; w przypadku oferowania urządzeń równoważnych dodatkowo: koncepcję zagospodarowania terenu potwierdzającą, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu, bez powiększania powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej oraz jak powyżej karty techniczne i kopie certyfikatów wymienione odpowiednio w lit. a, b. Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i dołączonych projektach budowlanych. „ Wskazujemy, że wymóg przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Tylko weryfikacja oferowanych produktów na etapie składania ofert pozwoli na jednoznaczną ocenę, czy wykonawcy oferują produkty spełniające wymogi Zamawiającego i czy na tej podstawie dokonali kalkulacji swojej oferty, czy też oferują produkty o niskiej jakości niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie założonym przez Zamawiającego, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu.

Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę, że zgodnie z Art. 107 ust. 1 Pzp , przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą. Zamawiający nie może przenieść tego obowiązku na późniejszy etap postępowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację SWZ o zapis dotyczący przedłożenia kart technicznych i certyfikatów urządzeń. Urządzenia winny być zgodne z aktualnymi normami, posiadać certyfikaty na zgodność z normami, posiadać akredytację wydaną przez odpowiednie jednostki akredytujące. Poza tym przyjęte urządzenia w projekcie są urządzeniami poglądowymi, pokazują jakość i oczekiwania Zamawiającego. Wymiary mogą odbiegać nieznacznie od przyjętych, jednak z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Marek Misiura