

Nr ref. postępowania: ZP/21/2024

**Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o.**  
**ul. Sportowa 25, Rotmanka**  
**83-010 Straszyn**

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze w miejscowości Juszkowo, Gmina Pruszcz Gdański”.**

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w „Eksplorator” Sp. z o. o. Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia:

**Pytanie nr 1**

Proszę o załączenie projektu rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie dysponuje projektem drogowym.

**Pytanie nr 2**

Proszę o podanie rodzaju i grubości podbudowy pod każdy rodzaj istniejącej nawierzchni.

**Odpowiedź:** Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia podbudowy pod istniejące nawierzchnie zgodnie ze stanem istniejącym i zgodnie z pkt. II OPZ.

.

**Pytanie nr 3**

Czy rozbiórki i odtworzenia nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu czy na całej szerokości pasa?

**Odpowiedź :** Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w pasie wykonywanych robót i zgodnie z pkt. II OPZ.

**Pytanie nr 4**

Czy do odtworzenia należy użyć materiałów nowych czy z rozbiórki?

**Odpowiedź :** Odtworzenie nawierzchni można wykonać z materiału z rozbiórki w przypadku jego dobrego stanu tj. materiał nieuszkodzony. W przeciwnym przypadku należy wbudować nowy materiał. Przed wbudowaniem materiał musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

**Pytanie nr 5**

Proszę o załączenie badań geologicznych wraz z kartami odwiertów - brak w materiałach.

**Odpowiedź :** Zamawiający udostępnia w załączeniu opinię geotechniczną.

**Pytanie nr 6**

Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy przewidzieć nadzór archeologiczny? Jeżeli tak to po czyjej stronie - wykonawcy czy zamawiającego będą koszty?

**Odpowiedź :**

Badania archeologiczne ratownicze wraz z wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej są po stronie Zamawiającego.

Z poważaniem