



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
Spółka z o.o. w Kielcach  
ul. Poleska 37  
25-325 Kielce

tel. 41 3684282, fax 41 3684156  
e-mail: [biuro@mpec.kielce.pl](mailto:biuro@mpec.kielce.pl)  
[www.mpec.kielce.pl](http://www.mpec.kielce.pl)  
NIP 657-030-90-80  
REGON 290523434

KRS 0000059291  
Sąd Rejonowy w Kielcach  
X Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy:  
39 756 500 zł

Kielce, dnia 08.12.2022 r.

TZ / 86 / 2022

## INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowanie nr: **ZS – 22/TE – 1/2022** - „Dostawa nowych układów ciepłomierzy i ich elementów.”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o treści:

„Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały możliwość wielokrotnej zmiany miejsca montażu z zasilania na powrót i odwrotnie bez konieczności wykonywania legalizacji, również po uruchomieniu licznika i rozpoczęciu zliczania energii? Wyłącznie takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność i przy serwisowaniu i legalizacji liczników, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
2. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane przetworniki przepływu posiadały stopień ochrony IP65 lub wyższy? Urządzenia o niższym stopniu ochrony są narażone na zniszczenie w przypadku zalania urządzenia.
3. Prosimy o zmianę niektórych zapisów projektu umowy:
  - 3.1. §6 pkt 1.1: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,”.  
Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 0,1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
  - 3.2. §6 pkt 1.2: „za opóźnienie w wymianie na nowe lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy bądź ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub wymianę na nowe wolne od wad”.  
Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 10% wartości wynagrodzenia netto.
  - 3.3. §6 pkt 3: „Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda poniesiona będzie wyższa od wysokości kary”.  
Prosimy o usunięcie tego punktu z projektu umowy i zastąpieniem go obowiązkiem posiadanie polisy OC przez oferenta.
4. Ponadto prosimy o doprecyzowanie zapisu w punkcie 2.14 wymagań technicznych: „Przelicznik musi mieć możliwość wielokrotnej, ręcznej zmiany impulsowania bez konieczności wykonywania legalizacji dla przetworników”. Czy przez wielokrotną, ręczną możliwość zmiany Zamawiający rozumie zmianę wagi impulsowania wejście dla przetwornika przepływu, wykonywaną za pomocą klawiszy frontowych lub dostarczonego oprogramowania serwisowego, również po uruchomieniu licznika i rozpoczęciu zliczania

energii? Wyłącznie takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność i przy serwisowaniu i legalizacji liczników, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kielcach informuje, że:

Ad. 1

Nie jest wymagane aby oferowane urządzenia posiadały możliwość wielokrotnej zmiany miejsca montażu z zasilania na powrót i odwrotnie bez konieczności wykonywania legalizacji, również po uruchomieniu licznika i rozpoczęciu zliczania energii.

Ad. 2

Zamawiający wymaga, by przetworniki przepływu posiadały stopień ochrony IP65 lub wyższy.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

Ad. 4

Przez wielokrotną, ręczną możliwość zmiany impulsowania Zamawiający ma na myśli zmianę wagi impulsowania wejścia dla przetwornika przepływu, wykonywaną za pomocą klawiszy frontowych lub dostarczonego oprogramowania serwisowego bez konieczności ponownej legalizacji urządzeń.

Odpowiedź podana w tej informacji jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ BĄK**

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU – KAMILA STACHOWICZ**