



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
35-016 Rzeszów, ul. Mochneckiego 4**

WT.2370.8.2024

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW  
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO - 16**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.8.2024

Nazwa zadania: „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie”

**Pytanie 1**

W pomieszczeniu 0.50 nadal nie została rozwiązana kwestia wentylacji pomieszczenia, prosimy o rozwiązanie tego problemu.

**Odpowiedź 1**

Wentylacja w pomieszczeniu nr 0.50 jest realizowana jako naturalna, bowiem część ściany tego pomieszczenia jest przewiewna - ażurowa w postaci okładziny żaluzjowej (panele poziome z blachy aluminiowej mocowane na pionowych szynach) wg dostępnych na rynku rozwiązań.

**Pytanie 2**

Zgodnie z wyjaśnieniami treści SWZ – 13 - WT.2370.8.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. do pytania nr 1 prosimy o potwierdzenie, że zakres prac będzie się kończył na studni Sd28. Na dalszy zakres wymagana jest aktualizacja/uzyskanie nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (z uwagi na brak zgody na odprowadzanie ścieków przemysłowych w obecnej decyzji), uzyskanie WT na odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie nowego pozwolenia/ zgłoszenia na budowę.

**Odpowiedź 2**

Zakres prac obejmuje instalację w terenie do studni Sd28 włącznie z wykonaniem instalacji oraz betonowego wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu. Ta instalacja dotyczy kanalizacji deszczowej, a nie sanitarnej co stwierdzono w drugiej części powyższego pytania. Z zakresu prac wyłączone są dwa odcinki instalacji (napełniania i opróżniania zbiornika) od najbliższych studzienek tj. Sd28 i przepompowni do zbiornika wodnego ozn. nr 6 na PZT (który również nie podlega wykonaniu).

Ponadto w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie 36 wyjaśnień WT.2370.8.2024 – wyjaśnienia treści SWZ -11 5.06 Zamawiający informuje, że kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, techniczno-wykonawczej obejmującej również przedmiary robót.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Tomasz Baran  
(podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym)

Do wiadomości:  
Uczestnicy postępowania.