



X – PRĘTY STALOWE
20mm DŁUGOŚCI 6 METRÓW POGRAŻONE W ZIEMI
ŁĄCZONE Z BEDNARKĄ FeZn 40*5mm PRZEZ SPAWANIE

| | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SANECCY SP. Z O.O. | | |
| OBIEKT | AMFITEATR | | |
| ADRES | KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 | | |
| INWESTOR | GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Andrzej Nowak | BPP 267/83 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Nowak | MAP/0023/PWBE/20 | |
| WSPÓŁPRACA | | | |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |
| SKALA | | NR RYSUNKU | E3 |
| RYSUNEK | UZIEMIENIE STACJI TRAFO | DATA | 02.2022 |

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE