

Krynica-Zdrój, dnia 6 września 2022 r.

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ  
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju  
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7  
33-380 Krynica-Zdrój

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju***

### **WYJAŚNIENIA** **treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania Wykonawcy:

#### **Pytanie 1:**

Czy w zakresie GW jest wykonanie przełożenie kolidujących instalacji elektrycznych Jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji przekładek sieci elektrycznych.

#### **Wyjaśnienie:**

Tak – w zakresie Wykonawcy jest wykonanie przełożenia kolidujących instalacji elektrycznych - wszelkie przełożenia kolidujących instalacji zostały ujęte w załączonej dokumentacji projektowej - opracowania:

Projekt wykonawczy:

- PRZEBUDOWA UZBROJENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO I STACJI TRAFU NR KRS 82438
- ZASILANIE I WYPOSAŻENIE ELEKTROENERGETYCZNE STACJI TRAFU DLA AMFITEATRU

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o przesłanie specyfikacji rozdzielnic TAGR.

#### **Wyjaśnienie:**

Tablica TAGR to gniazdo 125A, w skrzynce której elewacja pokazana jest na schemacie ideowym zasilania.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie czy zasilanie oraz dostawa złącza Z1 jest po stronie GW.

#### **Wyjaśnienie:**

Zasilanie oraz dostawa złącza Z1 wchodzi w zakres inwestycji a więc jest po stronie Wykonawcy.