


Rozmieszczenie aparatury (anwidur uchylny)



UWAGI:
Tablica pomiarowa wyposażona wg schematu.
Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonać: Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać:

| Obwody prądowe DY 2,5mm ² | |
|--------------------------------------|----------|
| Kolorystyka przewodów | |
| L1 | czerwony |
| L2 | zielony |
| L3 | czarny |

| Obwody napięciowe DY 1,5mm ² | |
|---|-----------|
| Kolorystyka przewodów | |
| L1 | czerwony |
| L2 | zielony |
| L3 | czarny |
| N | niebieski |

| Obwody prądowe YKSY 7x2,5mm ² | | |
|--|----|----------------|
| KTM: MBA-40-200-0071 | | |
| Kolorystyka przewodów | | |
| L1 | S1 | czerwony |
| | S2 | czerwono-biały |
| L2 | S1 | zielony |
| | S2 | zielono-biały |
| L3 | S1 | czarny |
| | S2 | czarno-biały |

| Obwody napięciowe YKSY 5x1,5mm ² | |
|---|-----------|
| KTM: MBA-40-200-0072 | |
| Kolorystyka przewodów | |
| L1 | czerwony |
| L2 | zielony |
| L3 | czarny |
| N | niebieski |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | SANECCY SP. Z O.O | | |
| OBIEKT | AMFITEATR | | |
| ADRES | KRYNICA - ZDRÓJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 | | |
| INWESTOR | GMINA KRYNICA - ZDRÓJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Andrzej Nowak | BPP 267/83 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Nowak | MAP/0023/PWBE/20 | |
| WSPÓŁPRACA | | | |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |
| SKALA | | NR RYSUNKU | E8 |
| RYSUNEK | SCHEMAT ELEKTR. UKŁADU POMIAROWEGO POŚREDNIEGO | DATA | 02.2022 |