



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego

Strona 21 / 49	Data wydania: 20.09.2022	Wersja: 2
„INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH „B”, „C”, „D”, „E” i „J”		IO-BP-2/19

### 3.7 KLASYFIKACJA OBIEKTÓW

#### Budynek B

Budynek niski, wolnostojący, trzykondygnacyjny, zawierający 1 kondygnację podziemną oraz dwie kondygnacje nadziemne, a także nieużytkowane poddasze. Ze względu na salę audiowizualną przeznaczoną dla więcej niż 50 osób, budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Jest to budynek niski (N).

#### Budynek C

Budynek średniowysoki, wolnostojący, trzykondygnacyjny, zawierający 1 kondygnację podziemną oraz dwie kondygnacje nadziemne, a także użytkowane poddasze. Ze względu na funkcję obiektu (administracyjno-biurowa) i ilość osób w nim przebywających (<50) budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Jest to budynek niski (N).

#### Budynek D

Budynek średniowysoki wolnostojący, pięciokondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna i poddasze). Ze względu na funkcję obiektu (administracyjno-biurowa) i ilość osób w nim przebywających (<50) budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Jest to budynek niski (N).

#### Budynek E

Budynek niski wolnostojący, jednokondygnacyjny (parterowy). Ze względu na funkcję obiektu (administracyjno-biurowa) i ilość osób w nim przebywających (<50) budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Jest to budynek niski (N).

#### Budynek J

Budynek niski wolnostojący, dwukondygnacyjny. Ze względu na funkcję obiektu (administracyjno-biurowa) i ilość osób w nim przebywających (<50) budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Jest to budynek niski (N).

### 3.8 PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE

- 3.8.1 **Budynek B** (maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8 000 m<sup>2</sup> – warunek spełniony)

Podział na strefy pożarowe		
Lp.	obszar	Powierzchnia
1.	Piwnica	309m <sup>2</sup>
2.	Kondygnacje nadziemne	697,8m <sup>2</sup>

- 3.8.2 **Budynek C** (maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 5 000 m<sup>2</sup> – warunek spełniony)

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni **894,3 m<sup>2</sup>**

- 3.8.3 **Budynek D** (maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 5 000 m<sup>2</sup> – warunek spełniony)