

1/01	WIATROŁAP	3,04m²
	PŁYTKI GRESOWE	
1/02	HALL	8,27m²
	PŁYTKI GRESOWE	
1/03	SALA	41,89m²
	PŁYTKI GRESOWE	
1/04	POM SOCJALNE	6,54m²
	PŁYTKI GRESOWE	
1/05	WC MĘSKI	3,50m²
	PŁYTKI GRESOWE	
1/06	POM. PORZĄDKOWE	1,52m²
	PŁYTKI GRESOWE	
1/07	WC DLA NIEPEŁNOSPR./DAMSKI	4,84m²
	PŁYTKI GRESOWE	
	RAZEM	69,60m²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

WG. RYSUNKU UZUPEŁNIAJĄCEGO NR A-5/2

PD (spadek 8%)
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI 8cm
CHUDY BETON GRUBOŚCI 15cm
ŻWIR DRENUJĄCY
GRUNT

PW
KOSTKA BETONOWA GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR. 4cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA ŻWIROWA GR. 30cm

PG
TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STYROPIAN PODŁOGOWY O WSP. LAMBDA=0,035[W/mK] gr.12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278 W/m2K

SZ1	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY O GĘSTOŚCI OBJ. 600kg/m3 GRUBOŚCI 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN FASADOWY O WSP. LAMBDA=0,031[W/mK] gr.20cm	
TYNK STRUKTURALNY	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124 W/m2K	

SZ2 (wg rys. A3)	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY O GĘSTOŚCI OBJ. 600kg/m3 GRUBOŚCI 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN FASADOWY O WSP. LAMBDA=0,031[W/mK] gr.20cm	
PŁYTY STYROPIANOWE IMITUJĄCE DREWNO	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124 W/m2K	

SW1	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY O GĘSTOŚCI OBJ. 600kg/m3 GRUBOŚCI 24 cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY O GĘSTOŚCI OBJ. 600kg/m3 GRUBOŚCI 12 cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm

ADAPTACJA
04.07.2022
mgr inż. architekt
Magdalena Żylińska

UWAGI:
Zlew w pom. 1/06 na wysokości 50cm od posadzki
Kanał wentylacyjny 27x14 wyposażyć w wentylator osiowy o wydajności min. 900m3/h

INWESTOR
GMINA GAWORZYCE
UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE

LOKALIZACJA
OBRĘB WIELKI
JED.EWID. 021602_2
OBR. 0001 DALKÓW
DZ.NR 132/2
GM. GAWORZYCE

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC67		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	ARCHITEKTURA		Stadium: P
Tytuł rys:	RZUT PARTERU		Data:
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72		nr rys: A - 5
Opracowała:	mgr inż. Karolina Słoka		Skala: 1:50
Adaptacja:		Podpis:	Data: