

Szczegół
zbrojenie przy otworach
skala 1:10

UWAGA: Pręty nr 1, 2, 3 ,4 przy kominie dociąć i dostosować do sytuacji
Pręty nr 1, 2, 10, 12 przy otworze dociąć i dostosować do sytuacji

Ø Stal B500A
Stal B500SP
Beton C 25/30
otulina prętów belek i płyt wewnętrznych 2,0cm
otulina prętów belek zewnętrznych 2,5cm
otulina prętów słupów 3cm

UWAGI: Komin wentylacyjny oddylatować od stropu wełną mineralną gr. 2 cm

W miejscach zakończenia ścian wewnętrznych, połaczenia dwóch ścian, oraz w miejscach załamania ścian należy przedłużyć zbrojenie wieńcowe poza krawędź ściany w płytę stropową o 65cm.

Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

ADAPTACJA
mgr inż. architekt
Magdalena Żylińska
07.07.2022r.

INWESTOR
GMINA GAWORZYCE
UL. DWORCOWA 95
29-180 GAWORZYCE

LOKALIZACJA
DUROW WIELKI
EW.EWID.021602_2
DR.0001 DALKÓW
DZ.NR 132/2
GM.GAWORZYCE

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC67		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	K O N S T R U K C J A		Stadium: PBT
Tytuł rys:	KONSTRUKCJA STROPU		Data:
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72		nr rys: K - 3
Opracował:	mgr inż. Sylwin Salwa		Skala: 1:50
Adaptacja:		Podpis:	Data:

37