



Grudziądz, 30 marzec 2021 r.

IZP-I.271.2.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w postępowaniu pn. „**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego przy ul. Paderewskiego 10 na potrzeby przedszkola**”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.

Czy przyjęta jednostka (m3) w określeniu gramatury wykładziny jest prawidłowa? Wg katalogów producentów i dostawców wykładzin gramatury takie określane są w m2. Prosimy o podanie prawidłowych parametrów wykładzin dywanowych.

Odpowiedź:

Należy zastosować wykładziny dywanowe welurowe poliamidowe, gramatura runa min. 500g/m2 z zintegrowanym podkładem filcowym.

Wykładziny trudnozapalne jak dla pokryć podłogowych dla obiektów użyteczności publicznej o klasie CFL-S1.

Uwaga! Dla wykładzin winylowych klasa BFL-S1

/-/ Prezydent Grudziądza