



IZD.272.4.2022

Wołów, 25.02.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (ETAP III) w ramach zadania pt. „Modernizacja budynków powiatowych przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, numer sprawy: IZD.272.4.2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Z udostępnionej dokumentacji projektowej wynika, że drzwi napowietrzające mają być wyposażone w obustronną kontrolę dostępu. Proszę o potwierdzenie, iż jej wykonanie wchodzi w zakres zamówienia, gdyż w przedmiarze nie ma o tym wzmianki?

Odpowiedź nr 1:

Drzwi napowietrzające mają być wyposażone w jednostronną kontrolę dostępu. Przedmiar jest tylko pomocniczy.

Pytanie nr 2:

Na rysunkach projektowych ujęte są oprawy awaryjne i ewakuacyjne. Czy ich wykonanie wchodzi w zakres zamówienia? W przedmiarze nie ma pozycji dotyczących tego zakresu.

Odpowiedź nr 2:

TAK, Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wchodzi w zakres zamówienia. Przedmiar jest tylko pomocniczy.

STAROSTA	WICESTAROSTA
/-/	/-/
Janusz Dziarski	Jarosław Iskra

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Anna Szadkowska – Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.