

ZP 1/2021

Jelcz-Laskowice, dnia 09.08. 2021r.

Zamawiający:
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.
Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy:
Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp
na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowicach

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy wykonanie instalacji odgromowej, o której mowa w SWZ dotyczy całego budynku, czy tylko instalacji odgromowej pod wykonywaną instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji odgromowej dotyczy instalacji fotowoltaicznej wraz z dostosowaniem do istniejącej instalacji odgromowej w opracowanego przez wykonawcę projektu. Roz. IV pkt.2 ppkt.2 SWZ.

Prezes Zarządu
dr n. med. Janusza Bolanowskiego

