



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 21 lutego 2023 r.

WT.2370.4.2023

**Odpowiedzi nr 1
na pytania do Specyfikacji warunków zamówienia
na dostawę 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego**

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu wyprodukowanym w 2022 roku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu wyprodukowanym w 2022 roku.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści belkę bez podświetlanego napisu STRAŻ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści belkę bez podświetlanego napisu STRAŻ.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by spody schowków wykonane były z aluminium?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów i palet obrotowych na wyposażenie? Szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony na etapie realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z zbiornikiem wody o pojemności 10000l +/- 2% wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści również dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 10000l +/- 2% wykonanym ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą dwuzakresową klasy A 50/8 o wydajności 5641 l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi również zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą dwuzakresową klasy A 50/8 o wydajności 5641 l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wymaga standaryzacji na ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzonego 30 marca 2015.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zapisu w świadectwie dopuszczenia dotyczącego standaryzacji na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzonego 30 marca 2015. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia pkt. 3.25. dotyczące przygotowania mocowań dla sprzętu.

Jednocześnie informuję, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiednio zmieniają treść Specyfikacji warunków zamówienia.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie