

ODPOWIEDZI (WYJAŚNIENIA) NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

Znak: BIK.271.1.9.2023

Gręboszów, dnia 07 sierpnia 2023 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane pn.: „**Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Hubenice i Wola Gręboszowska, gmina Gręboszów**”.

Numer ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00325918 z dnia 2023-07-26

W związku z otrzymanym w dniu 6 sierpnia 2023 r. zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytanie.

Pytanie 1

W podpunkcie 4.3 projektu budowlanego Tauron S. A. istnieje informacja, że sterowanie wybudowanym oświetleniem ulicznym będzie realizowane za pomocą istniejących urządzeń sterowniczych będących na majątku i w eksploatacji Tauron S. A. natomiast w przedmiarach robót Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Gręboszowska i Hubenice istnieją pozycję do wyceny Szafki sterowania ulicznego. Na schemacie ideowym skrzynka sterowania oświetlenia ulicznego również nie jest ujęta. Zatem czy podczas wypełniania formularza ofertowego w pozycji Wykaz elementów cenotwórczych w pozycji 8 dla miejscowości Hubenice oraz w pozycji 9 dla miejscowości Wola Gręboszowska należy wpisać cenę 0 czy to jest błąd projektowy?

Odpowiedź

Z uwagi na fakt iż projektowana sieć oświetlenia drogowego pozostanie w całości na majątku Zamawiającego sterowanie oświetleniem nie może być realizowane z urządzeń sterowniczych Tauron Nowe Technologie S.A. Zapis dotyczący sterowania ulicznego za pomocą urządzeń sterowniczych będących na majątku i w eksploatacji Tauron S. A. należy uznać jako błąd projektowy. W cenę należy w kalkulować szafki sterownicze zgodnie z przedmiarem robót. Szafki sterownicze należy umieścić na budowanej sieci pomiędzy rozłącznikiem RSA, a pierwszym projektowanym stanowiskiem słupowym (dokładną lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji).

Uwaga!

W związku z pytaniami Wykonawcy w dniu 7 sierpnia 2023 r. Zamawiający dokonuje zmiany SWZ – zmianie uległ:

- 1) Termin składania ofert do dnia **16 sierpnia 2023 r. do godziny 13:00**,
- 2) Otwarcie ofert rozpocznie się 16 sierpnia 2023 r. o godzinie 13.05,
- 3) Termin związania ofertą: do dnia 14 września 2023 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) mgr. Grzegorz Skowron