

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### ***Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w miejscowości Winnica***

postępowanie nr RZ.272.1.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania (nr 2-7), które wpłynęły w dniach 29-30 stycznia br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 2: *Czy przy zabudowie rowu w km 0+300/0+320 rurociągiem PEHD 500 należy uwzględnić wykonanie studni? Na PZT jest ona zaznaczona ale brak jest jej w przedmiarach oraz nie są podane jej dane techniczne.*

**Odpowiedź zamawiającego: należy uwzględnić wykonanie studni przelotowej systemowej dedykowanej przez producenta dla systemu rur średnicy 500mm.**

Pytanie nr 3: *Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach rurociągów na przepustach. W przedmiarach jest następująca ilość:*

*PEHD 400-218m,*

*PEHD 500-14 m,*

*PEHD 600-11 m,*

*PEHD 800- 12m,*

*Natomiast w projekcie jest:*

*PEHD 400- 145 m,*

*PEHD 500- 99,5 m,*

*PEHD 600-13,5 m,*

*PEHD 800- 22 m.*

**Odpowiedź zamawiającego: do wykonania jest następująca ilość przepustów**

**PEHD 400mm - 145 m**

**PEHD 500mm - 99,5 m**

**PEHD 600mm -13,5 m**

**PEHD 800mm - 22 m**

Pytanie nr 4: Czy na rondzie drogi należy uwzględnić narysowane w PZT dwie studnie na rurociągu PEHD 800, brak o nich informacji w przedmiarach oraz nie podano ich parametrów technicznych.

**Odpowiedź zamawiającego:** należy uwzględnić wykonanie dwóch studni przelotowych systemowych dedykowanych przez producenta dla systemu rur średnicy 800mm.

Pytanie nr 5: dotyczy warunków udziału w postępowaniu dotyczy rozdz. VIII pkt 2 ppkt "c" czy wykonawca może wykazać się budową/przebudową odwodnienia z rur PEHD lub/i PP lub/i PVC minimum 140 m – co najmniej dwa takie zamówienia lub jedno minimum 280 m.

**Odpowiedź zamawiającego:** Tak – zmiana SWZ w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 lit. c i w załączniku nr 3 do SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja V.5.4 pkt 2 lit. c.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w celu optymalizacji oferty dopuszcza wykonanie ulepszanego podłoża w technologii na miejscu z gruntu rodzimego?

**Odpowiedź zamawiającego:** Nie.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w celu optymalizacji oferty dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych?

**Odpowiedź zamawiającego:** Nie.

Zatwierdzono:

*Adam Babuśka – Starosta Legnicki*

*Kierownik Zamawiającego*

*Legnica, 31.01.2024 r.*