

Znak sprawy: NSZ.26.P19.2020.MK

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów
preizolowanych w 2020 roku**

(PN/19/2020/D)

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.14.1. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Proszę o określenie jakiego rodzaju złącz i dla jakich średnic dotyczą Pianka Nr 4 i Pianka Nr 5 (poz.105 i 106 formularza podstawowego)?

Odpowiedź:

Pianki dotyczą złącz mufowych prostych dla średnic: Pianka nr 4: 76,1/140, Pianka nr 5: 88,9/160.

Tarnów dn. 05.05.2020 r.