

Leszno, dn. 26-05-2022 r.

WEO22E118160

**MS-DROG Projekty, Nadzory,
Realizacje branży drogowej
mgr inż. Mateusz Sita
Jażyniec 25
64-225 Kopanica**

Dotyczy: uzgodnienia nr 61 projektu budowy - utwardzenia ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt.

Na terenie projektowanej budowy - utwardzenia ul. Szkolnej znajdują się urządzenia elektroenergetyczne SN-15 kV, nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:
Zachować odległości projektowanej budowy - utwardzenia ul. Szkolnej od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się.

Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.

Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.

Wszystkie miejsca kolizji zgłosić do odbioru przed zasypaniem do RD Leszno.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno ul. Grunwaldzka 128.

Jednocześnie informujemy, że na terenie projektowanego utwardzenia ul. Szkolnej znajduje się linia kablowa konsumentowa nN-0,4 kV nie będąca w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o.

Wszelkie prace wykonywane w pobliżu urządzeń należy uzgodnić z jej właścicielem.

W przypadku wystąpienia kolizji, należy wystąpić pisemnie z osobnym wnioskiem o określenie warunków na ich usunięcie do ENEA Operator Sp. z o.o. Leszno ul. Grunwaldzka 128.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi, należy zachować odległości bezpieczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61,11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Spr. prowadzi:

Grzegorz Piotrowiak

Tel.(65) 315 21 37

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Łódźska 10
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Szymon Krawczyński