

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

Kikół, dnia 04.03.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie zapisów w pfu że wymaga się, aby oczyszczalnia ścieków (reaktor z układem technologii złożów tarczowych) posiadała komplet badań zgodnych z normą PN-EN 12255 - wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej i musi posiadać oznakowanie CE.

Odpowiedź 1:

Potwierdzamy ww. zapisy w PFU.