


Specyfikacja

1. Rura stalowa czarna b/szwy DN40 - 10mb
2. Rura stalowa czarna b/szwy DN15 - 5mb
3. Zawór kotłowy DN40, PN2,5MPa - 2 szt.
4. Zawór spawalny DN15, PN2,5MPa - 4 szt.
5. Manometr (0 - 2,5MPa) R-100 - 1 szt.
6. Kryza - 1 szt.
7. Trójnik prefabrykowany DN65/DN40 - 2 szt.
8. Rura preizolowana 48,3/110 - 126mb
9. zawór odcin. prefabryk. DN40/110 - 2 szt.
10. przejście szczelne tańczuchowe - 2 szt.



Projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalno-handlowo-usługowego przy ulicy Cichej 24 w Bydgoszczy

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	KUP/0145/PW05/13	
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Piotr Młynarek	KUP/0059/PW05/14	

Moduł przyłączeniowy

Investor	Wspólnota Mieszkaniowa	PW
adres	ul. Cicha 24 85-650 Bydgoszcz	27.12.2018
obiekt	Budynek mieszkalno-handlowo-usługowy	---
adres	ul. Cicha 24, 85-650 Bydgoszcz dz. nr 137/33 obr. 077	tys. 04

Piotr Boczan
PROJEKTANT
proj-boc@wp.pl
NIP 548171216
85-121 Skawin
ul. Syczewska 11B
tel. +48 502 491 282