

W rozłączniku głównym zastosować wyzwalacz wzrostowy na napięcie 230V.

Stosować przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu SPAMEL PWP1-W01-A-11-2LED7 lub równoważne z certyfikatem CNBOP. Przycisk zwalniany zamoczynnie po zbiciu szybki.

Do każdego z przycisków PWP doprowadzić przewód HDGs 5x1,5mm2 lub równoważny.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ PNP SP. Z O.O. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH. COPYING OF THIS DOKUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENS THEREOF, AREFORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY BY OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARERESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A UTILITY

Branża / Branch: ELEKTRYCZNA

Inwestor / Investor:
Powiat Obornicki ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki

PNP Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 44
60 - 462 Poznań
tel.: (61) 652 21 65
e-mail: biuro@pnp.poznan.pl
NIP: 777-29-63-191
REGON: 300503909

Obiekt / Object:
Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach

Rysunek / Drawing:
Schemat połączenia PWP

Projektował / Designet: mgr inż. Michał Kuziemski	Uprawnienia	WKP/0443/PWOE/22	Podpis / Signature		Format / Size:	Faza / Phase: PW	Nr projektu / Design No. 22/24
Opracował / Drawn: mgr inż. Bartosz Kosicki		WKP/0442/PWOE/22			Data rozpoczęcia/Start date: 2024	Skala / Scale:	Arkusz / Sheet: 1/1
Sprawdził / Checked:					Data wydania/Date of issue: 06.2024	Rewizja / Revision: A	Nr rysunku / Drawing No. S02