

Znak sprawy: NSZ.26.P2.2021.KJ

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskówka –
część technologiczna”
PN/2/2021/B**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 12.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Czy granicą dostawy stacji redukcyjno-pomiarowej są połączenia kołnierzone w kontenerze: DN80 PN63, DN100 PN16, DN200 PN16 i DN300 PN16?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że granicą dostawy stacji redukcyjno-pomiarowej są połączenia kołnierzone w kontenerze: DN80 PN63, DN100 PN16, DN200 PN16 i DN300 PN16.

Tarnów dn. 22.01.2021 r.