

Dotyczy – postępowania: 01/RB/Ppoż – K/2023

- PYTANIA:**
1. Czy, w związku z zapisami pkt V.A).1 d SWZ, do oferty należy dołączyć zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze?
  2. Czy, w związku z zapisami SWZ pkt V.A).1 c oraz zapisami UWAGI 1 , Wykonawca ma przedstawić przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego dokument potwierdzający przekazania czujek jonizacyjnych do Otwocka?
  3. Prosimy o udostępnienie czytelnych rysunków stanu projektowanego systemu sygnalizacji pożaru.

**ODPOWIEDZI na PYTANIA:**

**Uprzejmie prosi się szanownych Wykonawców** o dokładne zapoznanie się z treścią SWZ i dołączonymi do niej załącznikami **przed zadawaniem pytań** – uniknie się wtedy **zadawania pytań zbędnych i niepotrzebnej straty czasu** po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

**Ad.1.** W pkt.VI.B) , i w uwadze oraz w pkt. XX ppkt.1 SWZ, Zamawiający określił jakie dokumenty **są żądane wraz z ofertą**. Dokumenty, które Zamawiający **będzie żądał** od Wykonawcy w toku postępowania podane są w pkt.XI a), b), c) – (**patrz także uwaga** dot.oferty) SWZ (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona). Zapis zawarty w pytaniu (pkt.V.A) ppkt.1d), dotyczy spraw związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca podpisując Oświadczenie na podstawie art.125 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 lub/i 2a do SWZ wyraża swoją wolę dotyczącą spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – tym samym Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z treścią SWZ i może wykonać przedmiot zamówienia w sposób opisany w SWZ.

**Ad.2.** Tak – ponieważ jest to element składający się na zakończenie wykonania robót.

**Ad.3.** W odpowiedzi na prośbę Zamawiający dołączył w tym komunikacie publicznym każdy rzut: piwnice, parter, piętro 1, piętro 2, piętro 3 i piętro 4 w osobnym pliku PDF. Można zmienić skalę automatyczną i powiększyć obraz na dowolną wielkość jaka odpowiada Wykonawcy. Obraz będzie czytelny i wyraźny.

DYREKTOR  
Centrum Psychiatrii w Katowicach  
im. dr. Krzysztofa Czumy  
mgr/MBA Tomasz Broda