



UWAGI

W miejscach kolizji, wykopy wykonywać ręcznie.

W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. kanalizacją deszczową, przyjąć.

następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :

- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok. 0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok. 0,5 m p.p.t

TEMAT: Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody.		DATA: IX.2021 r.
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ew. 200/ 2, 199, 198/ 6, obręb geodezyjny Nowy Tomysł, 0001 , ul. Śniadeckich.		
INWESTOR: PWIK w Nowym Tomysłu Sp. z o.o.	SKALA: 1:200/100	
NAZWA RYS: Profil podłużny .	NR RYS: S-1	
PROJEKTANT: mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności Instalacyjnej, WKP/0362/PO/S/11		
SPRAWDZAJĄCY: Inż. JAROSŁAW FLAMIER upr. proj. w specjalności Instalacyjnej, WKP/0288/PO/S/07		