

Nowy Dwór Gdański, 13.09.2024 r.

Dotyczy postępowania na „Dostawę materiałów do eksploatacji i budowy sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim”

Odpowiedzi na pytanie z dnia 13.09.2024 r.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający akceptuje dostawę rur PE w sztangach w minimalnym odcinku 6mb, dla zgłoszonych potrzeb awaryjnych?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje dostawę rur PE dla zgłoszonych potrzeb awaryjnych w sztangach w minimalnym odcinku wynoszącym 6mb.