

CENTALA NW2

Centrala nawiewno-wywiewna PODWIESZANA wersja WEWNĘTRZNA

- wydajność N=1185m³/h, W=735m³/h
- spręż dysp. N-300Pa, W-300Pa
- wymiannik przeciwprądowy, przepływ równoległy, 68,9%
- nagrzewnica wodna 7,57 kW

R Rewizja kanałowa

maatproject sp.z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obręb Stróżna (0006), Gmina Bobowa
INWESTOR:	ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
ADRES:	

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Irmina Ziółkowska upr. nr WKP/0358/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0157/PWOS/09	

WENTYLACJA LINIA W2		S-19
branża: SANITARNA	data: 30.06.2021r.	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.