

1	WIATROŁAP	2,42m²
2	KORYTARZ	11,66m²
3	KORYTARZ	26,17m²
4	WIATROŁAP	3,00m²
5	SZATNIA PERSONELU	5,93m²
6	POM. PERSONELU	8,03m²
7	POM. DO CEŁÓW GRZEWczyCH	12,54m²
8	WC K. / NIEPLNO.	6,57m²
9	WC M.	8,43m²
10	GABINET. LEKARSKI	17,12m²
11	KINEZOTERAPIA	30,25m²
12	HYDROTHERAPIA	15,00m²
13	GAB FIZYKOTERAPII	15,00m²
14	FIZYKOTERAPIA	28,20m²
15	POM. PORZ. / LODÓWKA NA ODPADY MED.	4,88m²
16	GAB. DIAGNOSTYCZNY	20,00m²
17	PRZEDSIONEK	6,30m²
18	STACJA TECHNICZNA	4,72m²
19	STACJA LEKARSKA	15,53m²
20	PRZEBIERALNIA PACJENTA RTG	2,01m²
21	MAG. BIEL. CZYST.	2,35m²
22	MAG. BIEL. BRUDN.	2,13m²
23	SZATNIA PACJENTÓW	4,93m²
24	GAB. MASAŻU	12,00m²



LEGENDA

	OPRAWA LED IP 44 1850 lm, 4000 K		WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
	OPRAWA LED 4700 lm, 4000 K		WYŁĄCZNIK PODWÓJNY
	OPRAWA LED 4700 lm, 4000 K		WYŁĄCZNIK SCHODOWY
	OPRAWA LED 3250 lm, 4000 K		WENTYLATOR KANAŁOWY
	OPRAWA LED 5500 lm, 4000 K		PRZYCISK WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PRĄDU
	OPRAWA LED 2050 lm, 4000 K		ZASILANIE STEROWANIA INSTALACJĄ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
	OPRAWA LED 4500 lm, 4000 K		
	OPRAWA LED 30-40 W IP 65		
	OPRAWA LED 20W		
	OPRAWA LED AWARYJNE 3W Z MODUŁEM 3h		
	OPRAWA LED EWAKUACYJNE Z MODUŁEM 3h		
	OPRAWA LED EWAKUACYJNE Z MODUŁEM 3h ZEWNĘTRZNA IP 65		

Investor	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA		
Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Adres	Jaworzyna Śląska, ul. Westerplatte 16		
Adres geod.	nr dz. 812, Obręb: 0001 JAWORZYNA ŚLĄSKA		
Temat projektu	BUDOWA CENTRUM REHABILITACYJNEGO		
Temat rysunku	ROZMIESZCZENIE OŚWIETLENIA I WENTYLACJI		
Instal. elektryczna	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Litke	DOŚ0477/PBE/19	
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Biedka	UAN.V-73423/993	
Skala	Faza PROJEKT TECHNICZNY	Branża inst. elektr.	Data 8-03-2022
1:100			Nr rysunku E-01