

Znak: RRG.271.7.2023

Dotyczy przetargu na „**Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach-Kolonii 48B**”.

Część 1 zamówienia – Rozbudowa (modernizacja) punktu odbioru ścieków dowożonych.

Część 2 zamówienia – Rozbudowa (modernizacja) reaktora ciągu CMM300.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00237489/01 z dnia 2023-05-29r.

I. Na podstawie art. 284 ust. 2, art. 286 ust. 1 i 7 oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający udostępnia pytanie i odpowiedź.

Treść pytania:

Czy Zamawiający ze względu na wymianę urządzeń takich jak: falowniki dmuchaw oraz rozbudowę o nowe napędy zasuwy i przepustnicę będzie wymagał od Wykonawcy rozbudowy sterowników PLC i modyfikację wizualizacji SCADA oraz panelu graficznego?

TAK – Wykonawca powinien uwzględnić rozbudowę sterowników, modyfikację istniejącego oprogramowania SCADA oraz modyfikację oprogramowania panelu graficznego na potrzeby wymiany i rozbudowy o nowe urządzenia technologiczne.

II. Zmiana terminu związania ofertą:

W SWZ – rozdział X pkt. 1:

Przed zmianą – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **12.07.2023 r.**

Po zmianie – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **13.07.2023 r.**

IV. Zmiana termin składania i otwarcia ofert:

1. W SWZ – rozdział XII pkt. 2:

Przed zmianą – Termin składania ofert do dnia **13.06.2023 r.** do godziny **12:00.**

Po zmianie – Termin składania ofert do dnia **14.06.2023 r.** do godziny **12:00.**

2. W SWZ – rozdział XII pkt. 3:

Przed zmianą – Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu **13.06.2023 r.**, o godzinie **12:05.**

Po zmianie – Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dniu **14.06.2023 r.**, o godzinie **12:05.**

IV. Wprowadzona odpowiedź na pytanie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00237489/01 z dnia 2023-05-29. W załączeniu – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

V. Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążąca przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W załączeniu – zmieniona Specyfikacja warunków zamówienia.

WÓJT

Daniel Maj