

Osiek, dnia 17.05.2021 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.1.2021

**„Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże – Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże na odcinku od km 0+000 do km 0+995”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje niniejszym treść wniesionych pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:** Opis techniczny wskazuje na wykonanie warstwy wiążącej z AC16W i warstwy ścieralnej z AC 11S, natomiast SST i przekroje konstrukcyjne wymagają analogicznie AC 11 W i AC 8 S. Prosimy o wskazanie właściwego uziarnienia MMA.

**Odpowiedź:** Zamawiający planuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S i warstwy wiążącej/wyrównawczej betonu asfaltowego AC 11 W.

**Pytanie 2:** Czy znaki aktywne mają być zasilane tylko solarnie czy hybrydowo? Jaką wielkość mają mieć znaki pionowe?

**Odpowiedź:** Znaki mają być zasilane hybrydowo. Projektowane znaki należą do grupy wielkości znaków małych (M), z wyjątkiem znaków A-7, które projektuje się jako średnie (S).

**Zastępca Wójta**  
*mgr Agnieszka Trędowska*  
Zarządzenie Wójta Gminy Osiek  
Nr 41/2020 z dn. 23.07.2020 r.