

Bobolice dnia 05.08.2021 r.

Nr sprawy: ZP.271.1.9.2021.SZ

**WYJAŚNIENIE  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **04.08.2021 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. **„Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole ”** w poniższym zakresie:

1. „...Proszę o podanie szczegółowych informacji jakie ościeżnice wymaga Zamawiający ponieważ w rozdział C specyfikacji jest tylko wzmianka o ościeżnicach obejmujących całą szerokość ściany”.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

W przedmiotowym zadaniu należy zastosować ościeżnice regulowane dostosowane do grubości ścian (wraz z planowaną projektowo okładziną). Istniejące ściany nośne na I piętrze i parterze – grubość 42 cm (bez okładzin). W przypadku projektowanych pomieszczeń należy zamontować ościeżnice dostosowane do grubości projektowanych (+ okładziny). Przed dokonaniem zamówienia ościeży należy wykonać pomiar z natury.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**mgr inż. Grażyna Wiater**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)