

Krynica-Zdrój, dnia 20 marca 2023 r.

**GMINA KRYNICA-ZDRÓJ**  
**Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju**  
**ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7**  
**33-380 Krynica-Zdrój**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadania pn. **Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju***

**WYJAŚNIENIA**  
**treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

**Wyjaśnienia:**

Zgodnie z § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ) Wykonawca zapewnia przeglądy i usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. Wykonawca ponosi koszty tych usług, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych.

**Pytanie 2:**

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).

**Wyjaśnienia:**

Tak jak w wyjaśnieniach do pytania nr 1 Wykonawca zapewnia przeglądy i usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. Wykonawca ponosi koszty tych usług, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych.

**Pytanie 3:**

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali konstrukcyjnej.

**Wyjaśnienia:**

Zestawienie dot. budynku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 4:**

Prosimy o udostępnienie zestawienie drewna konstrukcyjnego więźby dachowej.

**Wyjaśnienia:**

Zestawienie dot. budynku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 5:**

Prosimy o udostępnienie zestawieni stali zbrojeniowej.

**Wyjaśnienia:**

Zestawienie dot. budynku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 6:**

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji pdf lub w wersji edytowalnej szczególnie dotyczących instalacji.

**Wyjaśnienia:**

Przedmiary w wersji pdf stanowią załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 7:**

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki oraz zadaszenia szklanego.

**Wyjaśnienia:**

Zestawienie stolarki zewnętrznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 8:**

Proszę o doprecyzowanie ilości słupów, opraw oraz wysięgników. W przedmiarze jest inna ilość, w projekcie inna a w opisie inna.

**Wyjaśnienia:**

W ramach niniejszego postępowania przewidziany jest montaż 10 słupów oświetlenia parkowego opisanego w dokumentacji technicznej symbolem L1 oraz zasilającej je instalacji eNN.

Słupy stanowiące przedmiot projektu zostały zaznaczone na mapce stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 9:**

Proszę o wskazanie parametrów opraw "KULA"- moc itp. oraz o wskazanie jak ma być zamontowana czy na słupie czy na ziemi? Jeśli na słupie to jaką wysokość przyjąć?

**Wyjaśnienia:**

Przedmiotem projektu nie są kule oświetleniowe.

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie parametrów dla zamków monetowych brak w dokumentacji wraz z podaniem gdzie mają zostać zamontowane?

**Wyjaśnienia:**

Naścienny system na monety przeznaczonym do odblokowywania (otwierania) drzwi. Po wrzuceniu monety następuje odblokowanie elektromagnetycznego zamka co pozwala na otworzenie drzwi.

Należy zastosować rozwiązanie z konfiguracją magnetycznego przełącznika zablokowania kontrolera po wejściu do pomieszczenia, kabiny. Oznacza to, że zamek będzie zamknięty do ponownego otwarcia drzwi, gdy użytkownik będzie opuszczał pomieszczenie, kabinę. Dwukolorowe diody sygnalizują czy pomieszczenie, kabina jest zajęta (czerwone światło) czy wolna (zielone światło). Rozwiązanie powinno zawierać funkcję podłączenia światła, wentylatora czy przycisku SOS (w przypadku toalety dla niepełnosprawnych)

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- zasilanie elektryczne – 12V, 50 Hz
- pobór mocy – 6VA (20VA gdy skanuje monetę/żeton)
- źródło zasilania – ZAC 1/20, ZAC 1/50
- rodzaj monet – 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5 PLN; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 EUR; żetony ZT 2
- waga – 3,6 kg
- wymiary 315x180x110 mm (wys. x szer. x gł.)
- materiał stal nierdzewna lub stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze jasny popiel

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TWORZENIA KONSTRUKCJI:

- Przygotowanie kabla zasilającego 12V, 50 Hz ze źródła ZAC
- Przygotowanie wnęki do wbudowania automatu
- Doprowadzenie do poszczególnych elementów układu okablowania jak na schemacie

ZESTAW DO INSTALACJI:

- obudowa ze stali nierdzewnej
- skaner monet
- elektronika
- pojemnik na monety
- obudowa z zamkiem
- zamek elektromagnetyczny
- przełącznik magnetyczny
- wewnętrzny licznik monet PM 4
- ramka zabezpieczająca kasetkę z monetami

**Naścienny system na monety przeznaczonym do odblokowania drzwi powinien być dodatkowo wyposażony w wyświetlacz informujący o wysokości opłaty do uiszczenia oraz wyświetlacz informujący o kwocie już wrzuconej lub kwocie jakiej brakuje do odblokowania drzwi.**

**Pytanie 11:**

Na rzutach zaznaczono naścienny system poboru opłat prosimy o potwierdzenie że nie wchodzi w zakres? W innym przypadku prosimy o udostępnienie dokumentacji w tym zakresie.

**Wyjaśnienia:**

Wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 10.

**Pytanie 12:**

Czy szafki w szatniach należy wycenić ? proszę o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

**Wyjaśnienia:**

Dokumentacja projektowa nie zawiera pozycji szafki w związku z tym nie należy ich wyceniać.

**Pytanie 13:**

Czy zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia ilości modułów PV do 14 sztuk (minimalna dopuszczalna ilość do poprawnej pracy na projektowanym systemie Solar Edge i falowniku SE4K), lub zmianę produktu na inny, oferujący również optymalizację pracy

modułów fotowoltaicznych, napięcia bezpieczne oraz monitoring poszczególnych modułów PV również dla 10 sztuk?

**Wyjaśnienia:**

Należy wycenić i zamontować 14 modułów PV.

**Pytanie 14:**

W związku z brakiem zestawienia stolarki zewnętrznej, zwracam się z prośbą o przekazanie rysunków zestawienia zewnętrznej stolarki (ślusarki) okiennej, dachowej oraz drzwiowej. Jednocześnie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 27.03.2023 r.

**Wyjaśnienia:**

Zestawienie stolarki zewnętrznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 Budynek wielofunkcyjny, roboty budowlane, zestawienie materiałów
- 2) załącznik nr 2 Przedmiary w wersji pdf - branża sanitarna
- 3) załącznik nr 3 Zestawienie stolarki zewnętrznej
- 4) załącznik nr 4 Oświetlenie parkowe