



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Nowy Targ, 29.05.2024 r.

Znak sprawy: ZA.272.4.2024

PYTANIA, ODPOWIEDZI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 na: **Nazwa zamówienia: Roboty budowlane - „Wykonanie instalacji gazowej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu wraz z likwidacją kotłowni węglowej i wykonaniem kotłowni gazowej.”**

Informuję, że zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a przedmiarem, ponieważ w projekcie są kotły WGB90, a w przedmiarze WGB110. Kotły o jakiej mocy należy przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć kotły, zgodnie z dokumentacją projektową, o parametrach nie gorszy niż WGB 90.