



**POLSKI  
ŁĄD**

**GMINA MIASTA  
DĘBICA**



**MIASTO  
DĘBICA**

**BZP.271.31.2022.PB**

**Dębica, dnia 23-09-2022 r.**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „Przebudowę ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy”

**Gmina Miasta Dębica** działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

#### **Pytanie 1:**

**Czy Wykonawca do wyceny wykonania nawierzchni bitumicznych ma założyć mieszanki na ruch KR-2 zgodnie z dokumentacją projektową, czy KR-3 zgodnie z przedmiarem robót?**

#### Odpowiedź:

Do nawierzchni asfaltowych należy przyjąć dla warstwy ścieralnej AC11S i dla warstwy wiążącej AC16W materiały jak dla KR3 (specyfikacja D-05.03.05)

\*\*\*

Zmiana treści SWZ dokonana na podstawie art. 286 ust. 1. Ustawy Pzp.:

#### **Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w sposób następujący:**

Nowy termin składania ofert: 30.09.2022 r., godz.: 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 30.09.2022 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulega też termin związania ofertą, odpowiednio na: 29.10.2022 r.

Zamawiający publikuje uaktualnioną SWZ w rozdz. XVIII ust. 1 i rozdz. XX ust. 1 SWZ.

Zamawiający zamieszcza także „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”.

**BURMISTRZ**

*mgr Mariusz Szewczyk*

#### Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania