Rzut parteru
Instalacja C.O./GAZ
skala 1:100



Szczegół ułożenia przewodów c.o. w posadzce
skala 1:10



OPIS OZNACZEŃ:
1. Rura PEX/PP
2. Kotwa mocujaca (plastikowa)
3. Izolacja pionowa obwodowa (styropian 1cm)
4. Styropian 3cm
5. Folia PE
6. Warstwa jastrychu (5cm)
7. Posadzka

LEGENDA:
- Przewody instalacji wody zimnej - PE-xa lub stalowe
- Przewody instalacji wody ciepłej - PE-xa lub stalowe
- GAS — Przewody gazu płynnego stalowe
- CV22 900x1400 — Oznaczenie grzejników
- Zawór odcinający
- A — Instalacja C.W.U.
- B — Instalacja grzejnikowa C.O.
- 13 — Detektor awaryjnego wypływu gazu współpracujący z elektromagnetycznym zaworem w szafce gazowej na elewacji. Detektor montować przy posadzce na wys 30 cm od jej poziomu.

OPSI OZNACZEŃ:
1. Kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny mocy 65 kW
2. Kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny mocy 65 kW
3. Kaskada hydrauliczna ze sprzegłem hydraulicznym
4. Przepompowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. o poj. nominalnej 30l, dop. ciśnienia pracy 10bar, temperatura pracy 70 st.C
5. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 300l.
6. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o. poj. 80 l nadciśnieniu roboczym 6 bar.
7. ZETKA wentylacyjna nawiewna (40x40 cm) wylot 30 cm nad posadzką kotłowni.
8. Skrzynka gazowa (760x450x300) wyposażona w zawór elektromagnetyczny odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego
9. Rura osłonowa DN80 stal
10. Wentylacja grawitacyjna kotłowni.
11. System kominowy z prefabrykowanych elementów dla kotłów kondensacyjnych
12. Wpust podłogowy do kondensatu z kotłów gazowych

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**

KRAJAN
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:	GMINA KOŁO UL. H. SIENKIEWICZA 23 62-600 KOŁO
TEMAT:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIEŁCZEWIE SMUŻNYM I
LOKALIZACJA:	KIEŁCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378 OBRĘB 009 KIEŁCZEW SMUŻNY I
TYTUŁ RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA C.O./GAZ

PROJEKTANT INST. SANIT.:	SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.:
mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/POOS/04	mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA:
1:100	06/2023	5IS	09.2023