

Kielce, dnia 09.01.2024 r.

TZ.2.2024.

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania nr ZR – 34/TE – 5/2023 na „Dostawę nowych układów ciepłomierzy i ich elementów (2024 rok).”**

W związku z pytaniami o treści przytoczonej poniżej:

1. Czy Zamawiający wymaga, śladem lat ubiegłych, aby oferowane urządzenia posiadały możliwość wielokrotnej zmiany miejsca montażu z zasilania na powrót i odwrotnie, w sposób zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem, bez konieczności wykonywania legalizacji, również po uruchomieniu licznika i rozpoczęciu zliczania energii? Wyłącznie takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność i przy serwisowaniu i legalizacji liczników, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
2. Czy Zamawiający wymaga, śladem lat ubiegłych, aby oferowane urządzenia posiadały możliwość wielokrotnej zmiany impulsowania dla wejścia przetwornika przepływu, w sposób zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem, bez konieczności wykonywania legalizacji, również po uruchomieniu licznika i rozpoczęciu zliczania energii? Wyłącznie takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność i przy serwisowaniu i legalizacji liczników, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
3. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane przetworniki przepływu posiadały stopień ochrony IP65 lub wyższy? Urządzenia o niższym stopniu ochrony są narażone na zniszczenie w przypadku zalania urządzenia.
4. Prosimy również o zmianę następujących zapisów umowy:
 - 4.1. Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub dostarczeniu całości przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, dostarczonego po upływie umownego terminu.”

Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 0,1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
 - 4.2. § 5 pkt 2: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy”.

Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 10% wartości wynagrodzenia netto.

4.3. § 5 pkt 3: „W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.”
Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 10% wartości wynagrodzenia netto.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Ad. 1

Wszystkie wymagania zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem pożądanym lecz nie wymaganym.

Ad. 2

Wszystkie wymagania zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem pożądanym lecz nie wymaganym.

Ad. 3

Minimalny wymagany stopień ochrony to IP54. Jednakże proponowane rozwiązanie jest pożądane.

Ad. 4

Nie wnosi się zmian do wzoru umowy.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a

PREZES ZARZĄDU - ARKADIUSZ BĄK

DREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU.- KAMILA STACHOWICZ