



Numer obwodu	11	12	13
Nazwa obwodu	Gniazdo 230V	Gniazdo 24V	Stacja uzdatniania wody (opcja)
Przewód	YDY 3x2,5	YDY 2x2,5	YDY 3x2,5
Moc			

W rozdzielni należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca.

Ochrona od porażeń:

- przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

kajoch

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

04115 Osiedlna		ELEKTRYCZNA		Stadium		Projekt techniczny	
Inwestor		POWIAT GOSTYŃSKI UL. WROCŁAWSKA 256 63-800 GOSTYŃ					
Nazwa inwestycji		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 200					
Adres inwestycji		UL POZNAŃSKA 200, 63-800 GOSTYŃ					
projektant		mgr inż. Mariusz Jankowski		Numer uprawnień	upr.proj.WKP/0170/POOE/10 w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
asystent		mgr inż. Piotr Dudziak					
Tytuł rysunku		Schemat rozdzielni RK, ciąg dalszy					
				Data		Skala	
				02.2022		-	
						Nr rysunku	
						E.03	