


LEGENDA



Projekt należy rozpartywać wraz z pozostałymi branżami

Dokładną lokalizację osprzętu elektroinstalacyjnego oraz urządzeń technologii kotłowni należy ustalić w trakcie realizacji

Ochrona od porażeń:

- przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

kajoch

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

04-113 Ośrodek	ELEKTRYCZNA		Stadium	Projekt techniczny	
Inwestor	POWIAT GOSTYŃSKI UL. WROCŁAWSKA 256 63-800 GOSTYŃ				
Nazwa inwestycji	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 10				
Adres inwestycji	UL WROCŁAWSKA 10, 63-800 GOSTYŃ				
projektant	mgr inż. Mariusz Jankowski	Numer uprawnień	upr.proj.WKP/0170/POOE/10 w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis	
asystent	mgr inż. Piotr Dudziak				
Tytuł rysunku	Instalacje elektryczne kotłowni				
			Data	Skala	Nr rysunku
			02.2022	1:100	E.01