








RZUT PARTERU
INSTALACJA SIŁY
SKALA 1:50


LEGENDA:

-  gniazdo pojedyncze p/t 230V, 16A, IP44
-  gniazdo pojedyncze p/t 230V, 16A
-  gniazdo podwójne p/t 230V, 16A
-  gniazdo siłowe 16A, 400V, 3P+N+PE, IP44 n/t
-  rozdzielnica
-  wentylator



UWAGI:

- Instalację wykonać o stopniu ochrony min. IP20 w łazienkach min. IP44. Stosować przewody o izolacji 750V. Instalacje wykonać jako podtynkową.
- Wyłączniki montować na wysokości 110cm od posadzki.
- Gniazda montować na wysokości 30cm od posadzki.
- Szczegółowe przekroje przewodów na schemacie ideowym rozdzielnicy.

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| OBIEKT: | REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE | | |
| INWESTOR: | Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia | | |
| LOKALIZACJA: | 63-840 Krobia, obręb Domachowo działka numer: 90/1 | | |
| STADIUM: | projekt wykonawczy | | |
| BRANŻA: | instalacja elektryczna | | |
| TEMAT RYSUNKU: | RZUT PARTERU - instalacja siły | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | | |
| ELEKTRYCZNA projektant: | mgr inż. Tomasz Piotrowski uprawnienia nr WKP/0396/PWOE/13 | Podpis: | |
| SKALA 1:50 | DATA: 25.04.2024 | NR RYS. E-01 | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | | |
| PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl | | | |
| <div><div>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div> | | | |