

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
———	drut Zn/Fe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić na uchwytach dopoasowanych do połaci dachu np. 59.1 B nr. 959021 prod. ELKO-BIS
ZK	złącze krzyżowe 4-otwo. np. ELKO-BIS nr 90100102
	przewód odprowadzający pionowy, Fezn fi 8 prowadzony w rurach nieplnych pod elewacją nr 912102 prod. ELKO-BIS
IK	iglica kominowa np. 70.15 nr 970015 prod. ELKO-BIS
———	Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie otokowe
E–B 4.1 OC	złacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z drugie strony złącza połączyć z słupem konstrukcyjnym pełniącym role przewodu odporwadzającego.
	obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

ELCEL PROJEKT

RYSUNEK: **INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA**

ul. Dzikowa 9, 58-121 Przygodzice tel. 502 241 801 mail: biuro@elcelprojekt.pl opr. ZWCAD 2010 nr. licencji A18EE766/7CE3F49A

OBIEKT:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SALI WIEJSKIEJ	
ADRES OBIEKTU:	Drogosław 22 gmina Raszków obręb ewid. 0003 jednostka 301706_5 raszków działka nr 24/5; 24/3	
INWESTOR:	Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. WOJCIECH GĄSIOREK nr uprawnień: WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjanlości instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	ANDRZEJ STANECKI nr uprawnień: UAN-8386/23/89 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych-obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	inż. Sebastian Drajer	

STADIUM:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.
PB	ELEKTRYCZNA	PAŹDZIERNIK 2020	1:100	IE-05