

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zamawiający posiada na wyposażeniu komplet urządzeń systemu kontroli dostępu firmy Salto wraz z licencją i oprogramowaniem SALTO ProAccess SPACE, obejmujący 93 przejścia w budynkach WETI A i B, oraz system kontroli dostępu firmy AlarmTech, obejmujący 97 pomieszczeń na ośmiu kondygnacjach w budynku WETI A.
2. Rozszerzenie systemu Salto obejmie łącznie 318 przejść (drzwi), w obu budynkach Wydziału ETI, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - 317 przejść obsługiwanych bezprzewodowo (312 zlokalizowanych na ośmiu kondygnacjach w budynku WETI A, a pozostałe 5 na parterze w budynku WETI B),
 - 1 przejście będzie realizowane za pomocą czytnika umieszczonego w kabinie windy w budynku WETI A.
3. W pomieszczeniach technicznych, przy portierniach, znajdują się szafy serwerowe rack, gdzie umieszczone są switche systemu kontroli dostępu. Zamawiający posiada komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows, na którym jest zainstalowane oprogramowanie do obsługi kontroli dostępu (SALTO ProAccess SPACE). Jednostka jest na wyposażeniu serwerowni. Oprogramowanie wraz z licencjami jest w posiadaniu Zamawiającego.
4. Nowe przejścia muszą być skonfigurowane w istniejącym systemie Salto, który obecnie jest na gwarancji i podlega 6 miesięcznym przeglądom zarówno oprogramowania jak i urządzeń. Niedopuszczalne jest skonfigurowanie nowego systemu kontroli dostępu działającego równoległe z obecnym.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - przekonfigurowanie obecnego systemu kontroli dostępu firmy Salto w budynkach WETI A i WETI B (dodanie do systemu wszystkich 317 przejść bezprzewodowych, połączenie z systemem 44 urządzeń pośrednich takich jak bramy komunikacyjne oraz ich rozszerzenia,)
 - uruchomienie i skonfigurowanie kontrolera przewodowego przejścia wraz z czytnikiem kontroli dostępu w windzie;
 - sprawdzenie poprawności działania wyżej wymienionego systemu;
 - odłączenie w budynku WETI A 87 sztuk manipulatorów systemu kontroli dostępu firmy Alarm Tech, ich demontaż, rekonfiguracja pozostałych 10 przejść tego systemu, sprawdzenie i uruchomienie;
 - demontaż 31 sztuk zwór elektromagnetycznych w pomieszczeniach z odłączonym manipulatorem Alarm Tech
 - demontaż zasilaczy buforowych i centrerek systemu kontroli dostępu z ośmiu kondygnacji, obsługujących zdemontowane manipulatory systemu AlarmTech
 - wymianę zasilacza wraz z akumulatorem zasilającego zwory Auditorium Kowalskiego w budynku WETI A.
6. Drobne materiały (przewody, materiały montażowe, patchcordy, patchpanele, gniazda keystone, itp.) niezbędne do rekonfiguracji systemu leżą po stronie wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga aby na wykonane prace wykonawca udzielił min. 36 miesięcznej gwarancji . W okresie gwarancji, co 6 miesięcy, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przeglądów systemu kontroli dostępu. Przeglądowi podlegać będzie sprawdzenie poprawności działania całego systemu włącznie z urządzeniami. Przeglądy zakończone będą protokołami.
8. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca dostarczył stosowny certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje do pracy z systemami firmy Salto.
9. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w przedmiotowym postępowaniu.
10. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 10.02.2021i godz. 10:00
11. Miejsce spotkania wizji lokalnej – Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, parter, hall przed Portiernią.
12. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić osobie uprawnionej do kontaktu z wykonawcami chęć udziału w wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformazakupowa.pl na adres e-mail logistyka@eti.pg.edu.pl za pomocą platformazakupowa.pl , za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”.
13. Z przeprowadzonej wizji lokalnej zamawiający , w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze sporządzi protokół, w którym zawrze wszystkie udzielne wyjaśnienia.
14. Oferty należy złożyć po odbyciu wizji lokalnej.
15. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.