

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiskami dla kamperów”.

W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako „PZP”, niniejszym składam wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w następujących elementach:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy spełniającej wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw oraz wymagania FIFA. Proponowana trawa składa się z dwóch rodzajów włókien: mix monofil i fibryl. Nawierzchnia ta posiada wysokie parametry wytrzymałościowe i nie wykazuje żadnych uszkodzeń podczas intensywnego użytkowania, co jest potwierdzone raportem Lisport na 500.000cykli. Standardowe trawy składające się z włókien monofilowych i fibrylowanych mają gęstość na poziomie min. 8500pęczków/m² i 120.000włókien/m². Wynika to z tego, że w wyniku fibrylizacji włókno rozczepia się, co powoduje dodatkowe zagęszczenie trawy. Nadmieniamy, że włókno to przytrzymuje zasyp, dzięki czemu nie ulega on przemieszczeniu. Trawa dzięki zastosowaniu włókien monofilowych i fibrylowanych wygląda estetycznie, zasyp w tej trawie jest mało widoczny. Zaproponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej zapewnia odpowiednie warunki oraz komfort gry. Pragniemy zauważyć, że najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym wypełnieniem w Polsce jest EPDM z recyklingu. Ponad 90% boisk zasypywane jest właśnie tym granulem. Zasyp ten jest bezpieczny dla użytkowników, co potwierdza uzyskanie przez niego atestu PZH. Granulat ten został dopuszczony do użytku i wykorzystany jest na wielu obiektach sportowych nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach:

- Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 42 mm max. 45 mm
 - Dtex: min. 23.000,
 - Ciężar włókien: min. 2000 gr/m²
 - Grubość włókna monofilowego: min. 400 µm
 - Grubość włókna fibrylowanego: min. 95 µm
 - Waga całkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m²
 - Ilość pęczków: min. 8700 pęczków/m²
 - Ilość włókien: min. 120.000/m²
 - Profil/kształt włókna: dowolny, włókno wzmocnione rdzeniem stabilizującym
 - Kolor: min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
 - Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 90 N (po starzeniu wodą);
 - Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N (po starzeniu wodą)
 - Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2 000 mm/h
 - Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1100 mm/h
- Rodzaj maty: prefabrykowana o grubości min. 12mm*
Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu

Proponowana nawierzchnia posiada poniższe dokumenty potwierdzające jej minimalne parametry :

Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality I Quality PRO

Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013

Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).

Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli: min. 500 000 przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń)

Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa.

Atest PZH na wypełnienie EPDM.

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie zaproponowanego wariantu, z uwagi na zastosowany rodzaj wypełnienia: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM.

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22