

**Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp.)
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116218R od km 0+000 – 1+255
w miejscowości Ruszelczycach”(sygn. akt: SGI.271.2.2023 – wg ewidencji zamawiającego)
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Zamawiający Gmina Krzywca reprezentowana przez Wacława Pawłowskiego – Wójta Gminy informuje wszystkich wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. że wpłynęła korespondencja wykonawcy zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytania.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje poniżej treść pytania i zajmuje stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

1. Prosimy o wskazanie do jakiego zakresu odnosi się pozycja przedmiarowa nr 53 ” Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm”. Przedmiar robót wskazuje na konstrukcję poszerzenia jezdni. Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi oraz opisem projektu, konstrukcja poszerzenie nie posiada takiego rodzaju podbudowy.

Odp. Wykonanie MCE wymaga wykonania poszerzenia jezdni, na przekrojach została pokazana warstwa już wykonana mieszanki cementowo-emulsyjnej.

Podstawa prawna korespondencji: art. 284 pkt.2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

w imieniu Zamawiającego:

WÓJT

Wacław Pawłowski