

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Remont kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 w miejscowościach Ludźmierz, Waksmund i Łopuszna w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012”**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 4:

1. W nawiązaniu do udzielonych dnia 27.04.2023 odpowiedzi czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę, która ma połączenie włókien monofil i fibryl (pomagają ograniczyć migracje granulatu, co obniża koszty późniejszego użytkowania) o następujących parametrach: - skład włókna: polietylen (PE) 100% - rodzaj i przekrój włókien: kombinacja trzech rodzajów włókien w jednym pęczku, mix monofil wzmocniony rdzeniem i fibryl - wysokość włókna: 45 - 55mm - grubość włókna (monofil): min. 320 mikronów - dtex: min. 17 700 - ilość pęczków: min. 10 000/m² - ilość włókien: min. 140 000 włókien/m² - wytrzymałość na wyrywanie pęczka przed starzeniem: min. 57 N - wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 50 N - wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 120/100 mm - waga włókna: min. 1700 gr/m² - całkowita waga nawierzchni: min. 2 800 gr/m² - rodzaj spodu trawy: lateks - przepuszczalność wody przez system: min. 1 400 mm/h - wypełnienie nawierzchni: granulát gumowy EPDM z recyklingu, piasek kwarcowy Proponowana nawierzchnie ma bardzo zbliżone parametry do wymaganych przez Zamawiającego, więc może być potraktowana jako produkt równoważny. Co więcej ma wiele referencji, gdzie uzyskała certyfikat na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro i komplet dokumentów z wypełnieniem EPDM z recyklingu.
2. Przy nawierzchniach ze sztucznej trawy o wysokości włókna 45-55mm, aby potwierdzić poziom min. FIFA Quality powinno wymagać się matę elastyczną typu shockpad pod nawierzchnię ze sztucznej trawy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał matę shockpad zgodną z raportem z badań, aby uzyskać odpowiednią amortyzację.
3. Zamawiający określając swoje oczekiwania, uznał, że producent nawierzchni musi przynależać do grupy FIFA Preferred Producers (FPP). Oprócz FPP istnieje jeszcze jeden typ producentów nawierzchni rekomendowanych przez FIFA – FIFA Licensees. Żądanie aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Zamawiający jest bowiem w stanie uzyskać dokładnie ten sam efekt (nawierzchnię zgodną z wymogami FIFA) wymagając od producenta sztucznej trawy posiadania FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer. Prosimy zatem o dopuszczenie posiadania przez producenta sztucznej trawy FIFA Licensed Producer.
4. Wśród dokumentów ze sztucznej trawy Zamawiający wymaga raportu z badań testu Lisport dla włókna oferowanej trawy na poziomie min. 150 000 cykli. Ilość cykli Lisport na 150 tys. lub 140 tys. nie powinna stanowić dla Zamawiającego żadnej różnicy, ponieważ raport taki jest stosowany w celu odróżnienia się od innych producentów. Co więcej raport z testu Lisport standard NIE jest zgodny z AKTUALNYMI wymogami FIFA i dotyczy TYLKO jednego z włókien. Badania Lisport standard prowadzone są w warunkach laboratoryjnych, gdzie po każdym 2 000 cykli wymieniany jest zasyp (piasek i granulát). Tym samym badanie takie nie ma odzwierciedlenia w warunkach boiskowych. W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje raport na poziomie min. 140 tys. cykli Lisport dla włókna oferowanej trawy?

Odpowiedź nr 4:

1. Zamawiający dopuszcza sztuczną trawę, która ma połączenie włókien monofil i fibryl przy spełnieniu parametrów określonych przez STWiOR stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ oraz Projekt budowlany Łopuszna stanowiący załącznik nr 7c do SWZ.
2. Zamawiający będzie wymagał matę shockpad, aby uzyskać odpowiednią amortyzację, zgodną z raportem z badań dla odpowiedniego systemu nawierzchni
3. Zamawiający dopuszcza FIFA Preferred Producers lub FIFA Licensed Producer.
4. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian tj. raport z badań testu Lisport dla włókna oferowanej trawy na poziomie min. 150 000 cykli.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert:

4 maja 2023r. godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert:

4 maja 2023r. godz. 10³⁰.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.5.2023.

