

## **„Do publicznej wiadomości”**

**Dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **„Budowę ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Janowiec Kościelny”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)(dalej ustawa Pzp) w pierwszej kolejności Zamawiający uszczegóławia i zmienia odpowiedzi na pytanie Nr 1 z dnia 10 maja 2023 r., które brzmiało: *„W opisie urządzeń w swz są wymiary wskazujące na konkretnego producenta, zmiana konstrukcji to ponowne certyfikowanie urządzeń, co uniemożliwia równą konkurencję. Czy Zamawiający dopuszcza zestaw lokomotywa i wagon wg załączonych kart?”. Wykonawca załączył do zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) następujące karty techniczne produktów, które zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:*

- nazwa urządzenia: samochód cysterna – nazwa pliku: „karta 1a.pdf”;
- nazwa urządzenia: lokomotywa wagon „A” – nazwa pliku: „karta 2a.pdf”;
- nazwa urządzenia: lokomotywa wagon „B” – nazwa pliku: „karta 3a.pdf”.

### **Odpowiedź na pytanie Nr 1 z dnia 10 maja 2023 r.:**

- zamawiający nie odnosi się do urządzenia: samochód cysterna przedstawionego na karcie 1a, gdyż ww. urządzenie nie jest przedmiotem zamówienia, a pytanie zadane przez wykonawcę odnosi się do lokomotywy i wagonu;
- zamawiający nie dopuszcza zestawu przedstawionego na karcie 2a tj. urządzenia lokomotywa wagon „A”, gdyż przedstawione urządzenie posiada konstrukcję metalową, natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga urządzeń o konstrukcji drewnianej;
- odnośnie zaproponowanego przez wykonawcę zestawu przedstawionego na karcie 3a tj. urządzenia lokomotywa wagon „B” – wykonawca w zapytaniu do SWZ nie wskazał, które wymiary poszczególnych urządzeń tj. lokomotywy i wagonu wskazują na konkretnego producenta. Ponadto wykonawca w przedstawionej karcie 3a przedstawił wymiary dla całego zestawu tj. lokomotywy i wagonu przez co zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do wszystkich zaproponowanych przez wykonawcę wymiarów znajdujących się na karcie 3a. Jedyne wymiary, do których zamawiający może się odnieść to szerokość i wysokość zaproponowanego zestawu tj. odpowiednio 96 cm i 210 cm oraz maksymalna wysokość upadkowa zaproponowanego zestawu tj. 30 cm. Zamawiający dopuszcza wagon i lokomotywę o wskazanych powyżej parametrach. Tym samym zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, **zgodnie z pkt 1 i 2 niniejszego pisma.**

Ponadto zamawiający informuje, że wykonawcy, po upływie terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2, zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Mimo to, zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

#### **Pytanie 1**

*„W odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2023 w pytaniu 4 o liczbę koszy i ławek na obu placach zabaw zamawiający rozszerzył odpowiedzi o podanie ilości wszystkich urządzeń. Jednocześnie Zamawiający dopisał o dodatkowe zestaw zabawowy na obu placach zabaw. Czy nie wkradł się błąd w tej pozycji. • Montaż zestawu zabawowego dużego przeznaczony dla dzieci w wieku 1-7 lat – 1 szt. Zestaw wyposażony m.in. w wieżyczkę z dachem, pomost, zjeżdżalnię, przejście rurowe, drabinkę pionową, ścianę wspinaczkową, trap linowy. Zmienia to całkowicie plan zagospodarowania rozmieszczenie urządzeń na planie wizualizacyjnym. brak umiejscowienia urządzenia dodatkowego, brak zachowania stref bezpieczeństwa. Proszę o odpowiedź w tej kwestii. Pytanie 2 Zamawiający na sugestię zawartą w pytaniu odnośnie zmiany wymiarów urządzeń szczególnie wymiarów podestów wież i dołączenia kart, wskazuje również na konkretnego producenta firmę X. Wskazanie takie uniemożliwia zastosowanie równej uczciwej konkurencji wobec innych wykonawców. Proszę zatem o zmianę tego zapisu na pierwotny i wycofania kart, i wprowadzenie zapisu tolerancji wymiarowej + -10%, co jednoznacznie daje możliwości zastosowania rozwiązań wielu wykonawcom.”*

#### **Pytanie 2**

*„W odpowiedziach na pytania z dnia 10.05.2023 w pytaniu 4 o liczbę koszy i ławek na obu placach zabaw zamawiający rozszerzył odpowiedzi o podanie ilości wszystkich urządzeń. Jednocześnie Zamawiający dopisał do datkowe zestaw zabawowy na obu placach zabaw. Czy nie wkradł się błąd w tej pozycji. • Montaż zestawu sprawnościowego w skład którego wchodzi m.in. drążki do wymyków, drabinka pozioma, przejście linowe, tunel linowy, belka balansująca, kratownica linowa, ścianka wspinaczkowa, przejście rurowe, . Zmienia to całkowicie plan zagospodarowania rozmieszczenie urządzeń na planie wizualizacyjnym. brak umiejscowienia urządzenia dodatkowego, brak zachowania stref bezpieczeństwa. Proszę o odpowiedź w tej kwestii.”*

#### **Pytanie 3**

*„Czy zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw wykonane z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo? Zmiana ta wynika z różnych rozwiązań technologicznych dostawców, a takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej trwałe i lepsze pod względem estetycznym w późniejszych latach.”*

#### **Odpowiedź na pytanie 1 i 2:**

Zamawiający poprawia błąd w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie zmienia opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 1 i 2 niniejszego pisma.

#### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający dopuszcza urządzenia zbudowane z wież 63-70 cm/63-70 cm. Jednocześnie zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 1 i 2 niniejszego pisma.

#### **Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń placu zabaw wykonanych ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy Pzp, dokonuje następujących modyfikacji SWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

**1.** W rozdziale III SWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w ust. 2 pkt 2.1, akapit „Dostawa i montaż wyposażenia Janowiec Kościelny” otrzymuje brzmienie:

„Dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw w Janowcu Kościelnym

- **Ławki parkowe** - obudowa drewniana siedzeniowa - analogia z tworzyw sztucznych 2 m szerokości - 2 szt.

- **Tablica regulaminowa na słupku metalowym - szt. 1**

Specyfikacja:

- zawartość: informacje o użytkowaniu placu zabaw, telefony alarmowe, dane kontaktowe producenta

- belki konstrukcyjne min. 10 cm x 10 cm - drewno klejone

- kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

- tablica informacyjna min. 70 cm x 50 cm - płyta HDPE + folia samoprzylepna

- **Kosze na śmieci** - montowane na słupku wsporczym, konstrukcja stalowa, obudowana elem. drewnianymi - 1 szt.

- **Montaż huśtawki typu ważka podwójna - 1 szt.**

Specyfikacja:

- belka pozioma min. 10 cm x 10 cm - drewno lite

- siedziska - płyta HDPE

- uchwyty - stal czarna ocynkowana

- kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

- opony gumowe

- głębokość fundamentowania - min. 55 cm

Wymiary:

- szerokość - 43 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- długość - 300 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- wysokość - 90 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%).

- **Montaż zestawu zabawowego dużego - 1 szt.**, w skład którego wchodzi min.:

- wieża z dachem dwuspadowym  $h = 350$  cm, podest  $h = 135$  cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%), podest min. 63 x 63 cm;

- 2 x pomost 180 cm,  $h = 80$  cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- 2 x zjeżdżalnia;

- przejście rurowe „TUNEL”;

- zjazd strażacki;

- drabinka pionowa;

- ściana wspinaczkowa;

- 2 x trap pochyły oraz trap wspinaczkowy.

Specyfikacja:

- słupy nośne min. 10 cm x 10 cm, podesty, trap - drewno lite

- kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

- zjazd strażacki, uchwyty, elementy łążeń – stal cynkowana ogniowo
- zjeżdżalnie – tworzywo sztuczne
- dach, barierki – płyta sklejka wodoodporna
- ściana wspinaczkowa – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „kamienie” z tworzywa sztucznego
- schody – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa
- przejście rurowe – tworzywo PP
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary placu zabawowego

- szerokość – 604 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)
- długość – 756 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)
- wysokość – 330 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Maksymalna wysokość upadkowa – 135 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej.

- **Montaż zestawu sprawnościowego – 1 szt.**, w skład którego wchodzi
  - drążki do wymyków;
  - drabinka pozioma;
  - przejście linowe;
  - tunel linowy;
  - belka balansująca;
  - kratownica linowa;
  - ścianka wspinaczkowa;
  - przejście rurowe;
  - 3x podest  $h = 45\text{cm}$  (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%), podest min. 63 x 63 cm.

Specyfikacja:

- słupy nośne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone
- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo
- linaria i kratownica – lina zbrojona w oplocie PP min. 16 mm
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary zestawu sprawnościowego

- szerokość – 602 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)
- długość – 1013 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)
- wysokość – 200 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Maksymalna wysokość upadkowa – 200 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej.

- **Montaż urządzenia typu lokomotywa, w skład którego wchodzi (dach, przejście rurowe „TUNEL”) – szt. 1**

Specyfikacja:

- belki konstrukcyjne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone

- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo
- barierki, elementy ozdobne – płyta HDPE
- podesty – drewno lite
- przejście rurowe – rura PP
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary:

- szerokość - 93 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- wysokość – 210 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- długość – 271 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 20%).

Maksymalna wysokość upadkowa – 90 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

• **Montaż urządzenia typu wagonik, w skład którego wchodzi (dach, siedzisko, stolik)**

**- szt. 1**

Specyfikacja:

- belki konstrukcyjne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone
- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo
- barierki, elementy ozdobne – płyta HDPE
- podesty – drewno lite
- dach – płyta sklejka wodoodporna
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary:

- szerokość - 100 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- wysokość – 210 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- długość – 164 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 20%).

Maksymalna wysokość upadkowa – 30 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

• **Huśtawka podwójna łańcuchowa (dwa rodzaje siedzisk: deska, kubełek) – szt. 1**

Specyfikacja:

- łańcuch atestowany – stal nierdzewna
- belki nośne min. 10 cm x 10 cm – drewno lite
- belka pozioma metalowa – min. 80 mm x 80 mm – cynkowana ogniowo
- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary:

- szerokość - 362 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- wysokość – 220 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- długość – 248 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%).

Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej.

- **Ogrodzenie zabezpieczające strefę huśtawki** (profil 40x40 mm - stal cynkowana ogniowo, deska 32 mm x 10 mm - drewno lite długość 2,00 m, wysokość 60 cm) – 5 szt.

Plac zabaw i urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176

Wymiary strefy bezpieczeństwa – zgodne z normą PN-EN 1176

Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez trzykrotne malowanie profesjonalnymi, specjalistycznymi preparatami do głębokiej impregnacji drewna

UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 6 do SWZ – Specyfikacje techniczne, na które składają się następujące dokumenty:

1 – przykładowe wzory zestawów zabawowych i urządzeń;

2 - zdjęcia terenu Janowiec Kościelny

3 – zdjęcia terenu Waśniewo - Grabowo

4 – wizualizacja placu zabaw

5 – PZT – Janowiec

6 – PZT – Waśniewo – Grabowo”.

2. W rozdziale III SWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w ust. 2 pkt 2.2, akapit „Dostawa i montaż wyposażenia Waśniewo-Grabowo” otrzymuje brzmienie:

„Dostawa i montaż wyposażenia na plac zabaw w Waśniewie-Grabowie

**Ławki parkowe** - obudowa drewniana siedzeniowa - analogia z tworzyw sztucznych 2 m szerokości  
– 2 szt.

- **Tablica regulaminowa na słupku metalowym – szt. 1**

Specyfikacja:

- zawartość: informacje o użytkowaniu placu zabaw, telefony alarmowe, dane kontaktowe producenta

- belki konstrukcyjne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone

- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

- tablica informacyjna min. 70 cm x 50 cm - płyta HDPE + folia samoprzylepna

- **Kosze na śmieci** - montowane na słupku wsporczym, konstrukcja stalowa, obudowana elem. drewnianymi - 1 szt.

- **Montaż huśtawki typu ważka podwójna - 1 szt.**

Specyfikacja:

- belka pozioma min. 10 cm x 10 cm – drewno lite

- siedziska – płyta HDPE

- uchwyty – stal czarna ocynkowana

- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

- opony gumowe

- głębokość fundamentowania – min. 55 cm

Wymiary:

- szerokość - 43 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- długość – 300 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- wysokość – 90 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%).

- **Montaż zestawu zabawowego dużego – 1 szt.**, w skład którego wchodzi min.:

- wieża z dachem dwuspadowym  $h = 350$  cm, podest  $h = 135$  cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%), podest min. 63 x 63 cm;

- 2 x pomost 180 cm,  $h = 80$  cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- 2 x zjeżdżalnia;
- przejście rurowe „TUNEL”;
- zjazd strażacki;
- drabinka pionowa;
- ściana wspinaczkowa;
- 2 x trap pochyły oraz trap wspinaczkowy.

Specyfikacja:

- słupy nośne min. 10 cm x 10 cm, podesty, trap – drewno lite
- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo
- zjazd strażacki, uchwyty, elementy łączeń – stal cynkowana ogniowo
- zjeżdżalnie – tworzywo sztuczne
- dach, barierki – płyta sklejka wodoodporna
- ściana wspinaczkowa – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „kamienie” z tworzywa sztucznego
- schody – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa
- przejście rurowe – tworzywo PP
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary placu zabawowego

- szerokość – 604 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)
- długość – 756 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)
- wysokość – 330 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Maksymalna wysokość upadkowa – 135 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej.

- **Montaż zestawu sprawnościowego – 1 szt.**, w skład którego wchodzi:
  - drążki do wymyków;
  - drabinka pozioma;
  - przejście linowe;
  - tunel linowy;
  - belka balansująca;
  - kratownica linowa;
  - ścianka wspinaczkowa;
  - przejście rurowe;
  - 3x podest  $h = 45\text{cm}$  (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%), podest min. 63 x 63 cm.

Specyfikacja:

- słupy nośne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone
- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo
- linaria i kratownica – lina zbrojona w oplocie PP min. 16 mm
- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary zestawu sprawnościowego

- szerokość – 602 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

- długość – 1013 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

- wysokość – 200 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Maksymalna wysokość upadkowa – 200 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej.

• **Montaż urządzenia typu lokomotywa, w skład którego wchodzi (dach, przejście rurowe „TUNEL”) – szt. 1**

Specyfikacja:

- belki konstrukcyjne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone

- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

- barierki, elementy ozdobne – płyta HDPE

- podesty – drewno lite

- przejście rurowe – rura PP

- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary:

- szerokość - 93 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- wysokość – 210 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- długość – 271 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 20%).

Maksymalna wysokość upadkowa – 90 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

• **Montaż urządzenia typu wagonik, w skład którego wchodzi (dach, siedzisko, stolik) – szt. 1**

Specyfikacja:

- belki konstrukcyjne min. 10 cm x 10 cm – drewno klejone

- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

- barierki, elementy ozdobne – płyta HDPE

- podesty – drewno lite

- dach – płyta sklejka wodoodporna

- głębokość fundamentowania – min. 50 cm

Wymiary:

- szerokość - 100 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- wysokość – 210 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);

- długość – 164 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 20%).

Maksymalna wysokość upadkowa – 30 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%)

• **Huśtawka podwójna łańcuchowa (dwa rodzaje siedzisk: deska, kubełek) – szt. 1**

Specyfikacja:

- łańcuch atestowany – stal nierdzewna

- belki nośne min. 10 cm x 10 cm – drewno lite

- belka pozioma metalowa – min. 80 mm x 80 mm – cynkowana ogniowo

- kotwy stalowe – cynkowane ogniowo

- głębokość fundamentowania – min. 50 cm



Wymiary:

- szerokość - 362 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- wysokość - 220 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%);
- długość - 248 cm (tolerancja różnicy wymiarów +/- 15%).

Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w strefie funkcjonowania w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej.

- **Ogrodzenie zabezpieczające strefę huśtawki** (profil 40x40 mm - stal cynkowana ogniowo, deska 32 mm x 10 mm - drewno lite długość 2,00 m, wysokość 60 cm) – 5 szt.

Plac zabaw i urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176

Wymiary strefy bezpieczeństwa – zgodne z normą PN-EN 1176

Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez trzykrotne malowanie profesjonalnymi, specjalistycznymi preparatami do głębokiej impregnacji drewna

UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 6 do SWZ – Specyfikacje techniczne, na które składają się następujące dokumenty:

- 1 - przykładowe wzory zestawów zabawowych i urządzeń;
- 2 - zdjęcia terenu Janowiec Kościelny
- 3 - zdjęcia terenu Waśniewo – Grabowo
- 4 - wizualizacja placu zabaw
- 5 - PZT – Janowiec
- 6 - PZT – Waśniewo – Grabowo”.

3. W rozdziale X SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” w ust. 1, po zmianach SWZ z dnia 23.05.2023 r., obecnie jest:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.06.2023** r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**Po zmianie jest:**

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia **28.06.2023** r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

4. W rozdziale XIII SWZ pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT / OTWARCIE OFERT” w ust. 1, po zmianach SWZ z dnia 23.05.2023 r., obecnie jest:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **26.05.2023** r. do godz. **12:00** za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec\\_koscielny](https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny) (dalej zwaną platformą zakupową).”

**Po zmianie jest:**

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **30.05.2023** r. do godz. **12:00** za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec\\_koscielny](https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny) (dalej zwaną platformą zakupową).”

5. W rozdziale XIII SWZ pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT / OTWARCIE OFERT” w ust. 5, po zmianach SWZ z dnia 23.05.2023 r., obecnie jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.05.2023** r. o godz. **12:15** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert.”.

**Po zmianie jest:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2023** r. o godz. **12:15** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert.”.

Jednocześnie zamawiający udostępnia zmodyfikowany:

- a) załącznik Nr 4 do SWZ, z którego usunięto symbole urzędzeń. Plik pn. „Załącznik Nr 4 do SWZ - Przedmiar plac zabaw Janowiec Kościelny po zmianach z dnia 24.05.2023.pdf”;
- b) załącznik Nr 5 do SWZ, z którego usunięto symbole urzędzeń. Plik pn. „Załącznik Nr 5 do SWZ - Przedmiar plac zabaw WasniewoGrabowo po zmianach z dnia 24.05.2023.pdf”;
- c) załącznik Nr 6 do SWZ. Plik pn. „Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne po zmianach z dnia 24.05.2023.zip”.

Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji Sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z treścią ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Niniejsze odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z poważaniem  
**Piotr Rakoczy**  
**Wójt Gminy**  
(podpisano elektronicznie)