

Świnoujście, dnia 8.03.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.4.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SWZ**

Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.4.2023 pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień, w świetle przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1

Na stronie 73 SIWZ w rozdziale B.3.2 w pkt 2. mowa jest o uzupełnieniu przez Zamawiającego Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prosimy o podanie o co zostanie ta decyzja uzupełniona i kiedy. Informacja ta może znacząco wpłynąć na zakres prac Wykonawcy i tym samym na ich wycenę na etapie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przywołanym punkcie PFU (nie SWZ jak wskazano w pytaniu) w wyniku omyłki pisarskiej pozostał nieaktualny zapis „będzie uzupełniona w trakcie procedury wyboru wykonawcy” z okresu przygotowania tego dokumentu. Załączona do PFU decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ostateczna i nie podlega uzupełnieniu.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje, czy Zamawiający dysponuje KIP i DOŚ uwzględniającymi przebieg nowego rurociągu dla odprowadzenia ścieków (innych niż zasolone po RO) ze St.Uzd.Wody do Oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje KIP i DOŚ uwzględniającymi przebieg nowego rurociągu dla odprowadzenia ścieków (innych niż zasolone po RO) ze St.Uzd.Wody do Oczyszczalni ścieków, co wynika chociażby z PFU, punkt B.1.1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie czy pomiędzy St.Uzd.Wody Wydrzany a Oczyszczalnią ścieków jest istniejący rurociąg dla odprowadzenia ścieków sanitarnych. Jeżeli tak, to jaka jest jego średnica? Czy nowy rurociąg ścieków ma być prowadzony po trasie obecnego rurociągu?

Odpowiedź:

Pomiędzy SUW Wydrzany a oczyszczalnią ścieków jest rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki sanitarne na oczyszczalnię, o średnicy 110 mm (przebudowany w zakresie odcinka pod tunelem do śr. 315 mm. Zamawiający nie określa trasy i sposobu wykonania nowego rurociągu odprowadzającego ścieki. Zamawiający nie wnosi sprzeciwu do wykonania tego rurociągu po trasie obecnie eksploatowanego rurociągu o śr. 110 mm, przy warunku utrzymania możliwości ciągłego odprowadzania ścieków.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie aktualnej nośności drogi łączącej Uzd.Wody Wydrzany i ul. Karsiborską. Zgodnie z wymaganiami PFU droga ta ma być dostosowana do wymagań nośności jak dla drogi pożarowej.

Odpowiedź:

Aktualnie droga na wskazanym odcinku nie jest wykonana w docelowych parametrach. Wymagana nośność dla drogi pożarowej : co najmniej 15 ton i nacisk na oś 7,5 T.

Pytanie nr 5

Na str.9 PFU (górny akapit 3 wiersz od góry) mowa jest o załączonej do SIWZ mapie. Prosimy o przesłanie tej mapy

Odpowiedź:

Przedmiotowa mapa została opublikowana w dniu 03.03.2023. w pliku – „załączniki do PFU_odpowiedzi na pytania.zip” w zał. 7 do PFU - mapa do celów projektowych.

Pytanie nr 6

Czy na trasie przebiegu rurociągów istnieją działki prywatne ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca przebiegu trasy rurociągów . Obecnie eksploatowany rurociąg nie przebiega przez działki prywatne.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający prowadził z Lasami Państwowymi rozmowy nt. przebiegu rurociągów przez tereny znajdujące się we władaniu Lasów Państwowych i czy uzyskał zgody lub przyrzeczenia na lokalizację rurociągów po trasach pokazanych w koncepcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadził z Lasami Państwowymi rozmów w zakresie lokalizacji rurociągów na terenie będącym we władaniu tego podmiotu. Wstępna koncepcja zakłada lokalizację tych rurociągów w działce stanowiącej własność ZWiK oraz w pasie drogowym we władaniu Urzędu Miasta Świnoujście.

Zamawiający informuje, że wszystkie publikowane wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,

z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Bimkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych